



Ферма F1R - 1бр.
Ферма F2R
Парапет 2
Hollo-Bolt HB12-1
1-1
2-2
3-3
4-4
A
B
отв. Ø16 за болт М14
отв. Ø22 за болт М20
отв. Ø20 за HB12-1
Ферма F1L - 1бр.
Ферма F2L
3298
2000
1400
1200
1000
t=8mm
t=12mm
t=10mm
t=6mm
Пълен провар - Тип "А"
Тип "В"
35°÷60°
<A
B>
c≤2
b=1÷4
1.5
подваряване на корена

Монт. марка	Поз. №	Сечение	Бр.	Дължина,m Един.	Дължина,m Обща	Тегло, kg Един.	Тегло, kg Обща	Материал	Забележки
F1L огледална на F1R					общо за F1L:		392.69 kg		
					общо за F1R:		392.69 kg		
F1R		Hollo-Bolt HB12-1	44	0.060					
	12	⌿ 185.10	1	0.200	0.200	2.90	2.90	S355JR	с отвори
	11	⌿ 82.8	2	0.137	0.274	0.71	1.41		
	10	⌿ 85.8	2	0.085	0.170	0.45	0.91		
	9	⌿ 100.12	2	0.200	0.400	1.88	3.77		с отвори
	8	IPE200	2	0.338	0.676	7.57	15.14		
	7	⌿ 165.8	4	0.495	1.980	5.13	20.52		с отвори
	6	⌿ 30.4	16	0.070	1.112	0.07	1.05		
	5	⌿ 165.8	4	0.375	1.500	3.89	15.54		с отвори
	4	○ 76.4	8	0.940	7.520	6.68	53.47		
	3	⌿ 240.8	2	0.340	0.680	5.12	10.25		с отвори
	2	IPE160	2	1.000	2.000	15.80	31.60		
	1	▢200.200.6	2	3.298	6.596	118.07	236.14	S275JR	с отвори

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За общи забележки гледай чертежи №10 и №11.
2. Чертежът да се гледа заедно с чертежи №10, №11 и чертежите на монтажните марки.
3. Всички заваръчни шевове освен указаните са с kш= 6 mm.
4. Преди поцинковане всички профили да се разпробият с отвори Ø4-Ø8 за изтичане на цинка.
5. Челата на елементи позиция №8 и №12 се обработват по детайл за пълен провар.

Условни означения
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- едностранен ъглов заваръчен шев
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- двустранен ъглов заваръчен шев
- монтажен заваръчен шев
- шев по цялата обиколка на сечението

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект .... г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"
КФН РС №158 от 03.08.17 г.

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0456/04.08.2015г.
УПРАВИТЕЛ:
/инж.Н.Паткова/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ:..........................
ПОДПИС:

ТК:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 0885
инж. МАРИАНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
2019
Дата
Подпис
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

•УСТРА-ХОЛДИНГ• АД
6600 гр. Кърджали, ул."Сан Стефано" № 22; телефон 0361/ 65 230; факс 0361/65 236
E-mail: ustra@abv.bg

Изпълнителен директор: В. Хаджийски

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на пешеходен мост в парк "Арпезос - север", свързващ I-ва и II - ра част, по проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ФЕРМИ - F1L, F1R

СЪГЛАСУВАЛИ:
Архитектура: / арх. Ст. Луков /
Ел: / инж. Д. Димитров /
Пътна: / инж. В. Борисова /
ПБ: / инж. Д. Драгоева /
Геодезия: / инж. Н. Тончев /

Съгласен съм с проекта. Възложител:
Община Кърджали

Ръководител екип: инж. Павел Павлов

Проектант:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КИИП
Регистрационен № 02520
инж. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

част: КОНСТРУКЦИИ
фаза: РП
мащаб: M 1:10
дата: 2019
лист: 31/52