

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН – КЪРДЖАЛИ
Кърджали, 6600, ул. „Георги Кондолов”, № 26, тел./факс: 0361/6-15-16

Рег. № 1149..., екз. № 1
...12.07...2017 г.

До
Г-н Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали
Гр.Кърджали, бул. „Беломорски” № 41

По искане с вх. № 652 от 11.07.2017 год.

СТАНОВИЩЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ

НА: Идеен проект

ОБЕКТ: Пешеходен мост в УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кърджали.

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: Архитектурна, Конструктивна и др.

АРХИТЕКТУРНА:

Настоящият проект е изготвен въз основа на скица с виза №396/23.06.2017г. на част от УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали, одобрен с решение №74, протокол №3/31.03.2011г. на ОБС-Кърджали, издадена от община Кърджали, задание на възложителя и е съобразен с действащите норми за проектиране на обекти от този тип.

Проектът представлява архитектурна разработка на пешеходен мост свързващ различните нива между първи и втори етап от проекта на парк „Арпезос Север“ гр. Кърджали, пермоствайки новопроектираната улица „Арпезос“. Съоръжението е ситуирано в УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали.

Мостът е предназначен за обслужване на смесен поток от велосипедисти и пешеходци. С цел осигуряване безопасността на велосипедистите и пешеходците са поставени 2 бр. ръкохватки на височина 1,10м. и на височина 1,40м., и са обезопасени от вътрешната си част с опънати въжета.

Настилката на моста се предвижда с плътен декинг материал, състояща се от дървесно полимерен композитен материал, която е изключително здрава и издържлива подова настилка, предназначена за площи с голямо натоварване и за открити площи.

В конструктивно отношение съоръжението се състои от пешеходна част със светла широчина от 4 метра закрепена за носещи парапети, които играят ролята на носеща ферма.

Парапетите са закрепени към носещи дъги чрез вантова конструкция. Поради технически изисквания, ниския край на пешеходната платформа се проектира от стоманобетон,

до височина 1,50м височина от терена. Носещите дъги стъпват на бетонни основи и предават товара на пилоти.

Пешеходната платформа е с надлъжен наклон от 5% и с напречен скрит наклон от 2% за оттичане на дъждовната вода, покрита с хидроизолация.

В пешеходната си част мостът се предвижда да се осветява със светодиодни осветителни тела, които да са закрепени за парапета от вътрешната страна, с глуха светлина, предназначена да освети пешеходната алея без да причинява дискомфорт. От външната страна на парапета се предвиждат светодиодни прожекторни тела, които да са закрепени към долната част на парапета и въжената конструкция, подчертавайки дъгите. Всички осветителни тела са предвидени в обща автоматизирана система за светлинни спектакли.

Дължината на моста е 111,30м. с РЗП 459,93м².

КОНСТРУКТИВНА:

Мостът представлява система от три двойки стоманени дъги, всяка от които е наклонена навън спрямо вертикалната равнина. Върху тях е окачена връхната конструкция посредством стоманени спирално усукани въжета от затворен тип. Корава подпирание на връхната конструкция се осъществява върху лагери, които са монтирани на стоманени ригели, обединяваща в двата края всяка двойка дъги. Дъгите са тръбни със сечение CHS 610x10, анкерирани в стоманобетонни фундаменти.

Връхната конструкция представлява пет отворна стоманена решетъчна конструкция (ферма). Избраната височина на носачите позволява те да бъдат използвани за парапети при монтиране на допълнителни надлъжни тръби/въжета по височина.

Пътната конструкция е стоманена ортотропна, състояща се от напречни греди при всеки вертикал и надлъжни плоски ребра, минаващи непрекъснато през стеблата на напречните греди.

Плочата е с дебелина 10мм., върху която се нанася хидроизолация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният идеен проект **съответства** на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра по един за заявителя и един за РС ПБЗН – Кърджали.

Становището може да се оспори по административен ред пред по – горестоящия административен орган – Директора на РДПБЗН - Кърджали, бул. „България” № 41 чрез административния орган, който го е издал в 14 – дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Становището може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Кърджали в 14 – дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището влиза в сила от деня на издаването му.

НАЧАЛНИК НА РСПБЗН:
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

/ Иван Стефанов /

Кърджали, 6600, ул. „Георги Кондолов” № 26, тел./факс: 0361/6-15-16