

**ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖ:**

**“ПЕШЕХОДЕН МОСТ в УПИ I-За парк „Арпезос” от кв.90 и УПИ I-За парк от кв.247
по ПУП-ПР на парк “Арпезос”, гр.Кърджали”**

Възложител: Община Кърджали с адрес: бул. ”България” №41, БУЛСТАТ 000235920, представлявана от инж.Хасан Азис - кмет на общината

Днес 01.08.2017г., на основание чл.142, ал.2 и чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се извърши предварителна оценка на всички части на идейния инвестиционен проект, предоставен от Възложителя.

Оценката обхваща проверка за съответствието на проектната документация с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.

Оценката на съответствието на идейния инвестиционен проект с основните изисквания за строежите е извършена от "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул. "Булаир" №14, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд по фирмено дело №163/2000г., Булстат 108507750, застраховка "Гражданска отговорност" на лицата, извършващи оценка на съответствието, в ЗПАД "Алианс България"АД – полица №13180160800000031, представлявано от управителя Надя Кирилова Петкова, удостоверение № РК – 0456/04.05.2015г., издадено от ДНСК, придружено от списък на правоспособните физически лица:

1. по част „Архитектурна” - арх. Емилия Димитрова Пенева - № 53 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;
2. по част “Конструкции” – инж. Ерджан Юсеин Мехмет - № 39 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;
3. по част „Геодезия” - инж. Георги Димитров Сидеров - № 57 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;
4. по част „Геология” - инж. Мария Димитрова Стоилова – Андролова - № 23 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;
5. по част „Електрическа” – становище – инж. Росица Росенова Табакова - № 31 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;
6. Юрист – Кирил Димитров Димитров - № 30 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК.

Документи на лицензираната фирма консултант “Екоинженеринг” ЕООД, Кърджали

1. Удостоверение № РК–0456/04.05.2015г., издадено от ДНСК;
2. Списък на квалифицираните специалисти към “Екоинженеринг” ЕООД, Кърджали;
3. Застрахователна полица № 13180160800000031.

ПРОВЕРКАТА УСТАНОВИ:

I. ПРИЛОЖЕНИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ:

Инвестиционните проекти за строеж: “ПЕШЕХОДЕН МОСТ в УПИ I-За парк „Арпезос” от кв.90 и УПИ I-За парк от кв.247 по ПУП-ПР на парк “Арпезос”, гр.Кърджали” са изработени във фаза на проектиране идеен проект.

Обхватът на настоящия инвестиционен проект в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектирания обект и изискванията към проектните решения включва следните проектни части:

1. “Архитектурна”;

2. „Конструкции“;
3. „Геодезия“;
4. „Геология“;
5. «Електрическа» - становище.

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ:

ПРОЕКТАНТИ:

1. по част „Архитектурна“: арх. Станислав Петров Луков, рег. № 01145 на КАБ;
2. по част „Конструкции“: инж. Павел Николаев Павлов, рег. № 08224 на КИИП, секция «ТСТС»; инж. Хасан Яшаров Мехмедов, рег. № 42447 на КИИП, секция «ТСТС»;
3. по част „Геодезия“: инж. Димитър Илиев Димитров, рег. № 04187 на КИИП, секция „ГПГ“;
4. по част „Геология“: инж. Йордан Атанасов Делчев, рег. № 04249 на КИИП, секция „МДГЕ“;
5. по част „Електрическа” – становище: инж. Димитър Петров Димитров, рег. № 04223 на КИИП, секция „ЕАСТ”.

III. ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ

Собственост – имотите са собственост на Община Кърджали по Актове за общинска публична собственост № 2361 от 16.12.2008г. за УПИ I от кв.247 по ПУП на гр.Кърджали и № 3608 от 12.09.2013г. за УПИ I от кв.90 по ПУП на гр.Кърджали.

Приложени документи:

1. Акт за общинска публична собственост № 2361 от 16.12.2008г. за УПИ I от кв.247 по ПУП на гр.Кърджали;
2. Акт за общинска публична собственост № 3608 от 12.09.2013г. за УПИ I от кв.90 по ПУП на гр.Кърджали.
3. Скица № 396/23.06.2017г., издадена от Община Кърджали, на част от УПИ I – за парк „Арпезос” от кв.90 и на част от УПИ I- за парк от кв. 247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос – юг”, гр. Кърджали, одобрен с Реш. №74, Протокол №3/31.03.2011г. на ОБС-Кърджали и Кадастрална карта на гр. Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. на ИД на АГКК – гр. София;
4. Скица №15-363273-31.07.2017г. на поземлен имот с идентификатор 40909.106.547, гр.Кърджали, издадена от СГКК гр.Кърджали;
5. Скица №15-363312-31.07.2017г. на поземлен имот с идентификатор 40909.106.594, гр.Кърджали, издадена от СГКК гр.Кърджали;
6. Договор №1120016061 от 11.07.2011 г. за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД;
7. Становище на РИОСВ – Хасково, изх № ПД-13/09.01.2013г. относно инвестиционно предложение „Изграждане на Парк „Арпезос –Север” III-ти етап;
8. Становище рег. № 1149/12.07.2017г. от ГД ПБЗН, РС ПБЗН –Кърджали относно съответствие на инвестиционния проект с правилата и нормите за пожарна безопасност;

Категория на строежа:

Строежът е трета категория, буква «а», съгласно чл.137, ал.1, т.3 (е) от ЗУТ и чл.6, ал.6 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Проектът представлява архитектурна разработка на пешеходен мост свързващ различните нива между първи и втори етап от проекта на парк „Арпезос – СЕВЕР“ гр. Кърджали.

част „Архитектурна”

Настоящият проект е изготвен въз основа на скица №396/23.06.2017г. на част от УПИ I – за парк „Арпезос” от кв.90 и на част от УПИ I- за парк от кв. 247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос”, гр. Кърджали,

издадена от Община Кърджали, задание на Възложителя и е съобразен с действащите норми за проектиране на обекти от този тип.

Проектът представлява архитектурна разработка на пешеходен надлез с цел преодоляване на различните нива на площадките /които са изпълнени по първи и втори етап от проекта на парк „Арпезос – СЕВЕР“ гр. Кърджали/ и същевременно премоствайки предвидената за реализация улица „Арпезос“. Съоръжението е ситуирано в УПИ I кв. 90 и в УПИ I кв.247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос – СЕВЕР“, гр.Кърджали.

Мостът е предназначен за обслужване на смесен поток от пешеходци и велосипедисти, с цел осигуряване на безопасността е поставен парапет с 2 броя ръкохватки – на височина 1.10м и на височина 1.40м и са обезопасени от вътрешната си част с опънати въжета.

В обемно пространствено отношение мостът представлява система от 4 двойки стоманени дъги /3 от които са конструктивно носещи и 1 двойка – архитектурна за естетичен завършек/. Равнината е наклонена навън с 30° спрямо вертикалната равнина. В план се акцентира на симетрията по надлъжната ос, а в изглед мостът следва затихваща вълнообразна форма. Металната конструкция и бетонните основи са предвидени в бял цвят за изчистена и ненадрапчива визия. Пешеходната платформа е с надлъжен наклон от 5% и със светла ширина от 4 метра. Настилка на моста се предвижда от плътен декинг /дървесно полимерен композитен материал/, която е изключително здрава и издъжлива подова настилка, предназначена за открит монтаж с голямо натоварване.

В конструктивно отношение съоръжението представлява система от три двойки стоманени дъги. Върху тях е окачена връхната конструкция посредством стоманени спирално усукани въжета от затворен тип. Кораво подпиране на връхната конструкция се осъществява върху лагери, които са монтирани на стоманени ригели, обединяващи в двата края всяка двойка дъги.

Дъгите са тръбни, които за анкерирани в стоманобетонни фундаменти.

Пътната конструкция е стоманена ортотропна, състояща се от напречни греди при всеки вертикал и надлъжни плоски ребра, минаващи непрекъснато през стелбата на напречните греди. Плочата е с дебелина 10мм, върху която се нанася хидроизолация. Отводняването е двустранно и се осигурява чрез променлива височина на напречната греда. Отводнителите са разположени под настилка, в краищата на напречните греди. В напречно направление настилка е хоризонтална, което се постига чрез променлива

дебелина на подложната скара, която е ориентирана напречно на моста.

Връхната конструкция представлява пет отворна стоманена решетъчна конструкция (ферма). Избраната височина на носачите позволява те да бъдат използвани като парапети при монтиране на допълнителни надлъжни въжета по височина.

Осветление: в пешеходната си част, мостът е предвиден да се осветява със светодиодни осветителни тела, които са закрепени за парапета от вътрешната страна. От външната страна на парапета се предвиждат светодиодни осветителни тела закрепени за парапета, които са предназначени да подчертават парапета. Към долната част на парапета се предвижда да се поставят светодиодни прожекторни тела, които да осветяват въжестната конструкция и да подчертават стоманените дъги.

Технико-икономически показатели:

- Р.З.П.: - 459.93 м²
- Дължина на моста: - 111.30 м
- Дължина на пешеходната част: - 103.12 м
- Дължина на дъгите: - 108.87 м
- Макс. ширина на дъгите: - 15.10 м
- Ширина на пешеходната част: - 4.46 м
- Светла ширина на пешеходната част: - 4.00 м

част “Конструкции”

Мостът представлява система от три двойки стоманени дъги, всяка от които е наклонена навън спрямо вертикалната равнина. Върху тях е окачена връхната конструкция посредством стоманени спирално усукани въжета от затворен тип (Full Locked Coil Strands). Кораво подпиране на връхната конструкция се осъществява върху лагери, които са монтирани на стоманени ригели, обединяващи в двата края всяка двойка дъги. Дъгите са тръбни със сечение CHS 610x10, които за анкерирани в стоманобетонни фундаменти.

Връхната конструкция представлява пет отворна стоманена решетъчна конструкция (ферма) с път долу. Големините на отворите са 18 +16 +18 +18 +12 в [м]. Избраната височина на носачите позволява те да бъдат използвани като парапети при монтиране на допълнителни надлъжни тръби/въжета по височина. Предвидена е ръкохватка за велосипедисти на височина 1.4м от настилка. Конструкцията на фермата

се състои от тръбни пояси CHS 219.1x6, вертикали PE120 през 2м и кръстосващи се тръбни диагонали CHS 88.9x5.

Пътната конструкция е стоманена ортотропна, състояща се от напречни греди при всеки вертикал и надлъжни плоски ребра, минаващи непрекъснато през стелбата на напречните греди. Плочата е с дебелина 10мм, върху която се нанася хидроизолация. Отводняването е двустранно и се осигурява чрез променлива височина на напречната греда. Отводнителите са разположени под настилката, в краищата на напречните греди. Настилката е от дървесно полимерен композитен материал (декинг) с дебелина 25мм. В напречно направление тя е хоризонтална, което се постига чрез променлива дебелина (минимум 30мм) на подложната скара, която е ориентирана напречно на моста.

Фундирането на моста е върху изливни стоманобетонни пилоти ф900, достигащи и навлизащи на 1м в пласт №6 съгласно Инженерно-геоложкия доклад.

част "Инженерна геология"

Проучваната площадка се намира в централната част на гр.Кърджали на левия бряг на река Арда, непосредствено до моста, свързващ двете част на града. Надморската височина на района е от 225 до 240 м, съответно в ниската и високата част на площадката.

В проекта е подробно описана инженерногеоложката характеристика на литоложките разновидности.

Подземните води в района на строителната площадка са превързани към чакълесто-песъкливия хоризонт от терасата на река Арда. Същите образуват издържан водоносен хоризонт и са в пряка връзка с водите на реката. Подземните води са порови по тип и не напорни по характер. Подхранването им става от инфилтрация на валежни води и от реката.

Въз основа на проведените инженерногеоложките проучвания на обекта могат да се направят следните изводи:

- Районът в участъка на проучването се изгражда от насипи, глини, терасните материали на река Арда, които са представени от разнорънест чакъли, валуни с песъклив запълнител и основната скална подложка от изветрели мергели и мергели. Не са установени тектонски прояви от по-висок порядък.
- Физико-геоложки явления и процеси, като свлачища и срутища, които биха застрашили бъдещо строителство не са установени.
- В хидрогеоложко отношение обектът на проучването се характеризира като силно водообилен с наличието на грунтови води в терасните материали на реката, които са в пряка хидравлична връзка с водните стоежи на същата.
- Изкопите, в по-голямата си част, ще се изпълняват под вода, за което следва да се предвиди укрепване на самите изкопи и изпомпване на водата.
- Основите на фундаментите могат да се полагат в разновидности No 3, 4, 5 и 6.
- Предлага се използване на пилотна система от изливни пилоти, които да навлязат в здравите скали /разновидност 6/, като за работния проект е необходимо да се изпълнят сондажи под всички колони и устои на съоръжението.

част "Геодезия"

Изготвено е Геодезическо заснемане на Обект:" Пешеходен мост в УПИ-I, кв.90 по ПУП-ПР на ПАРК-„АРПЕЗОС-СЕВЕР",гр.Кърджали". За целта са използвани съществуващите в близост до обекта точки от работната геодезическа основа на гр.Кърджали, като Р.Т. № 110001, Р.Т.№ 110200 и Р.Т. № 111000. Извършено е геодезическо заснемане на обекта и други подробности около него. Точките са разположени на нужното разстояние една от друга за да дават ясна представа за конфигурацията на терена с цел правилно и точно проектиране на пешеходния мост. Обхвата на заснемане е парк „Арпезос-Север"-първа и втора част. Геодезическото заснемане е изравнено с програма ТПЛАН, като отклоненията на несъвпаденията на мрежата са в допустимите норми. Подробните точки от геодезическото заснемане също са изравнени с тази програма. За всички точки от геодезическото заснемане има изработен координатен регистър в координатна система 1970 г. и височинна система Балтийска.

За обекта има изготвени файлове KPT, KOR, DPS, CAD 4. Геодезическото заснемане е представено в М 1:1000 , с показани номера и коти на подробните точки.

част "Електрическа" - становище

Настоящото становище е изготвено за установяване на възможността за изпълнение на идейния архитектурен проект, относно осветителната инсталация на моста.

Ел. захранване:

Захранването с електричество на новата осветителна уредба може да се извърши от съществуващо табло в близост до моста. Таблото е предвидено за захранване на част от парка, като в него има предвидени и резервни мощности. За захранване на осветлението на моста ще се изпълни ново табло, което ще се захрани от съществуващото, като ще се използва съществуващата тръбна мрежа. Захранващите трасета и проводници ще се уточнят в следващия етап на проектирането. В новото табло ще се монтира система за управление на осветителните тела.

Осветителна инсталация:

Предвидени са осветители, които да подчертаят архитектурата на моста. Използват се светодиодни осветители, които да доведат до по-висока енергийна ефективност и по-ниски разходи за поддръжка. Предвидени са три типа осветители, които да подчертаят различни елементи от моста и да осветят пешеходната алея. Точният тип и мощността на осветителните тела ще бъде уточнена в следващия етап на проекта, като се вземе в предвид функцията, която ще изпълняват и необходимата осветеност, която трябва да се постигне. Осветителните тела ще се захранят от новото табло, където ще се предвиди схема за групово или индивидуално управление с цел постигане на светлинни ефекти. В частта от моста с метална конструкция на алеята, захранващите кабели ще се изпълнят на кабелни скари закрепени за конструкцията, а в останалия участък в изкоп до моста.

Заземителна инсталация:

Тъй като моста е метален е необходимо да се изпълни заземителна инсталация в двата му края. Параметрите и ще бъдат уточнени в следващата фаза на проекта.

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:

- Съответствие с предвижданията на подробния устройствен план:

Инвестиционните проекти са изработени в съответствие с представената Скица № 396/23.06.2017г., издадена от Община Кърджали и не противоречи на предвижданията на Подробния устройствен план, конкретното предназначение, допустимите дейности, допустимото застрояване, определени с устройствените правила и норми.

- Съответствие с правилата и нормативите по устройство на територията:

Спазени са правилата и нормативите по устройство на територията – Закон за устройство на територията, Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ДВ,бр.3/2004г./ и Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

- Съответствие с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност и транспортна достъпност: Представените проекти не създават условия и няма риск за безопасността при ползване на строежа – предвидени са парапети с необходимата височина за пешеходци и велосипедисти и достатъчна широчина на пешеходната част. Двете части на парка се свързват посредством пешеходна платформа с надлъжен наклон 5%.

- Съответствие с опазване на околната среда и здравната защита: обектът не попада в защитена зона, защитена територия и не представлява недвижима културна ценност, нито попада в обхвата на такива. Представено е Становище на РИОСВ – Хасково, изх № ПД-13/09.01.2013г. относно инвестиционно предложение „Изграждане на Парк „Арпезос –Север” III-ти етап;

- Взаимна съгласуваност между отделните части на проекта - Всички части на инвестиционните проекти са взаимно съгласувани от проектантите. Няма разминаване между предвижданията на отделните части.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Във връзка с горното предлагаме на Главния архитект на община Кърджали да съгласува и одобри идейния проект за строеж: **"ПЕШЕХОДЕН МОСТ в УПИ I-За парк „Арпезос” от кв.90 и УПИ I-За парк от кв.247 по ПУП-ПР на парк “Арпезос”, гр.Кърджали”**.

Правоспособни физически лица към "Екоинженеринг" ЕООД, извършили оценката за съответствие:

1. по част "Архитектурна" – арх. Емилия Димитрова Пенева
2. по част "Конструктивна" – инж. Ерджан Юсеин Мехмет
3. по част „Геология” – инж. Мария Димитрова Стоилова – Андролова
4. по част "Геодезия" – инж. Георги Димитров Сидеров
5. Юрист – Кирил Димитров Димитров
6. По част «Електрическа» - становище – инж. Росица Росенова Табакова

Управител

"Екоинженеринг" ЕООД гр.Кърджали:

/инж. Н. Петкова/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ РК-0456/04.05.2015г.

Настоящото се издава на основание чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или

управляване на строителен надзор и заповед РД-27-105/04.05.2015г., № РД-13-082/30.04.2015г.

на ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 108507750,

със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.Булаир 14, б.з.14, вх.А, ет.1, ал.1,
е управител: Ная Кирилова Петкова,

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или управляване на строителен надзор

Срок на валидност на удостоверение до: 04.05.2020г.

Правилна част от удостоверение е заверен епсък на екна от правоспособните физически лица от разврити енцидентности.
чрез които се упражнява дейността, съгласно чл.13, ал.1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-25 2012г.

ИНЖ. ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА.....

Зам.началник ДНСК



ДНС
Кургали

1606 гр. София
бул. Христо Ботев № 47
тел. 02 9159121 факс 02 9521091

www.dnsk.mrbh.government.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

На основание чл.13. ал.1, т.5 от

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.,

за условията и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

ЗАВЕРЯВАМ

НАЧАЛНИК ДНСК.



СПИСЪК

на екипа от правоспособните физически лица към 21.03.2017г. от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор в
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр.Кърджали, ул.Булаир 14, бл.14, вх.А, ет.1, ап.1.
неразделна част от удостоверение № РК-0456/04.05.2015г. за упражняване
дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

№ по ред	Име, презиме, фамилия
1	2
1.	Добринка Николова Василева
2.	Костадин Георгиев Гунчев
3.	Стоян Стоев Авджиев
4.	Мариана Николова Тенева
5.	Валентина Георгиева Печилкова
6.	Росица Маринова Запрянова
7.	Атанас Костадинов Костадинов
8.	Надя Кирилова Петкова
9.	Йордан Димитров Чилингиров
10.	Станислав Стоянов Видев



ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

продължение на списъка, заверен към 21.03.2017г./

11.	Христо Димитров Кирязов
12.	Венелин Симеонов Дерменджиев
13.	Валентина Христова Цакова
14.	Русар Алиева Саралийска
15.	Жанета Димитрова Велева
16.	Стела Делчева Тодорова
17.	Мария Илиева Христова
18.	Николинка Господинова Овчарова
19.	Пепа Пенчева Пенчева
20.	Валентин Драгомирав Дойчев
21.	Светла Колчева Янкова
22.	Катя Стоева Колева-Въчева
23.	Мария Димитрова Стоилова – Андролова
24.	Ваня Димитрова Ангелчева
25.	Пламен Илиев Ковачев
26.	Илия Запрянов Запрянов
27.	Димитрина Стоянова Стоянова
28.	Величко Кирев Стоянов
29.	Айдън Мехмедали Аптула
30.	Кирил Димитров Димитров
31.	Росица Росенова Табакова
32.	Танер Расим Бекир
33.	Сабри Азис Хюсенин
34.	Димитър Петров Димитров
35.	Георги Димитров Савов
36.	Здравка Миткова Сабахова
37.	Стефка Георгиева Георгиева
38.	Стефан Стоядинов Душанов
39.	Ерджан Юсенин Мехмет
40.	Йорданка Христова Кръстева

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

продължение на списъка, заверен към 21.03.2017г./

41.	Галина Георгиева Костова
42.	Павел Николаев Павлов
43.	Десислава Иванова Атанасова
44.	Йовка Маринова Сапунджиева
45.	Мария Константинова Рибарска Генова
46.	Мирослав Пламенов Панайотов
47.	Емил Юлиянов Георгиев
48.	Владимир Дойчев Дойчев
49.	Дойчо Златанов Дойчев
50.	Галя Вельова Кръстева
51.	Маргарита Запрянова Гегова
52.	Елена Данаилова Бекриева-Кутелова
53.	Емилия Димитрова Пенева
54.	Светослав Динев Димов
55.	Иван Дойчинов Дуков
56.	Рафи Манук Хорсикян
57.	Георги Димитров Сидеров
58.	Митко Георгиев Синабов

На ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр.Кърджали, ул.Булаир 14, бл.14, вх.А, ет.1,
ап.1 на 04.05.2015г., е издадено удостоверение за упражняване дейностите оценка
на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор

[Копие (ОРИГИНАЛ)]



Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕИК: 108507750

ЗАСТРАХОВАН:

Адрес : гр./с. КЪРДЖАЛИ, п. код 6600, БУЛАИР, №14, Ап. I
Консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционни проекти
Категория строещи: I

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:

1 година от 00:00 часа на 09.10.2016г. до 24:00 часа на 08.10.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

05.10.2011 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

150,000.00 BGN за всяко едно събитие.

300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

300.00 BGN (триста BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП:

6.00 BGN (шест BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

306.00 BGN (триста и шест BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:

09.10.2016 г.

306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застрахователя на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 05.10.2016 г., гр. КЪРДЖАЛИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Сийка Миткова (печенова)/

ЗАСТРАХОВАН:

/ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД/

Посредник: ГП КЪРДЖАЛИ - АВИС ООД, гр./с. КЪРДЖАЛИ, п. код 6600, БЪЛГАРИЯ, №58, ЛД № 0800000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

№ 1308143

Оригинал

Allianz

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЩИНА Кърджали ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Булстат 000235920 Дан № 1096900011

УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печать)

КМЕТ: инж. Хасан Азис Исмайл
(име, презиме, фамилия)

Вписване по ЗС/ПВ

Служба по вписванията:

ДВ. ВХ. №.

Чарт. 890, 44

DOM.....

СЪДЪЯ ПО ВЪИСВАНИ

Maörize Dou. Hen

(име, презиме и фамилия)

22-12-2008

16. 87. 11. 11.

4809

W. H. H. S.

.....

вписванията

AKT № 2361

ЗА ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър :2

Картотека :2

Досие (P3) :2361

1. Дата на съставяне	16.12.2008 г.
2. Правно основание	Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС;
3. Вид и описание на имота	УПИ I, кв.247 по ПУП на гр.Кърджали, парк "Арпезос-север", съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.547, с площ 25 351 кв.м. и начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина по Кадастрална карта на гр.Кърджали.
4. Местонахождение на имота	Област Кърджали, Община Кърджали, парк "Арпезос-север", кв. 247, УПИ I, съгласно ПУП на гр.Кърджали, одобрен с Решение № 261 от 09.06.2005 г. на Общински съвет гр.Кърджали, изменен със Заповед № 1749 от 05.12.2008 г. на Кмета на Община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.547 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;
5. Граница на имота	Имоти с идентификатори: 40909.106.498; 40909.110.1; 40909.106.494; 40909.106.488; 40909.106.496; 40909.106.550;
6. Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта	740 046,40 лв.

7. Бивш собственик на имота	
8. Съсобственици - име, адрес	
9. Номер и дата на съставени по-рано актове	АОС № 1613 от 01.08.2005 г. ✓
10. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Община Кърджали	
11. Учредени или възникнали ограничени вещни права върху имота	
12. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТ): инж.Минка Димитрова Пепеланова - н-к сектор "АПРОС":.....  /Подпис/	
13. ЗАБЕЛЕЖКИ:	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА Кърджали
Булстат 000235920

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Дан № 1096900011

№ 2952

УТВЪРЖДАВАМ: ...

(попис и печат)

КМЕТ: инж. Хасан Азисов
(име, презиме, фамилия)

Вписване по ЗСПВ

Служба по вписванията:

Дв. вх. №

парт

том

СЪДЪЛЪЖА

(име, презиме и фамилия)

Акт

дело

СЪДЪЛЪЖА

(име, презиме и фамилия)

АКТ № 3608

ЗА ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър :2

Картотека :2

Досие (РЗ) :3608

1. Дата на съставяне	12.09.2013 г.
2. Правно основание	Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; чл. 3, ал.2, т.1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС;
3. Вид и описание на имота	УПИ I, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, парк „Арпезос-север“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.594 с площ 202 370 /двеста и две хиляди и триста и седемдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина по Кадастрална карата на гр.Кърджали.
4. Местонахождение на имота	Област Кърджали, Община Кърджали, гр.Кърджали, парк „Арпезос-север“, кв. 90, УПИ I, съгласно ПУП на гр.Кърджали одобрен със Заповед № 1749 от 05.12.2008 г., изменен със Заповед № 466 от 18.06.2013 г. на Кмета на община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.594, по Кадастрална карта на гр.Кърджали, одобрена със Заповед РД-18-66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със заповед № КД-14-09-122 от 28.06.2013 г. на Началника на СГКК-Кърджали.
5. Граница на имота	Имдти с идентификатори: 40909.117.25; 40909.106.550; 40909.106.545; 40909.106.595; 40909.106.555; 40909.106.554;
6. Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта	9 936 367 лв.

7. Съсобственици - име,
адрес

8. Номер и дата на
съставени по-рано актове

АОС № 2360 от 16.12.2008 г.

9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
Община Кърджали

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТ):

инж.Минка Димитрова Пепеланова - н-к отдел „АПРОС“



/Подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ:


ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ УПИ I, кв.90 по ПУП НА ГР.КЪРДЖАЛИ С ИДЕНТИФИКАТОР
40909.106.552 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР.КЪРДЖАЛИ.

СКИЦА

№ 196/23.06.2017 г.

М 1:1000


На част от УПИ I-3а парк „Арпезос“ от кв.90 и на част от УПИ I-3а парк от кв.247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос - юг“, гр. Кърджали, одобрен с Реш. № 74, Протокол №3/31.03.2011 год. на ОбС-Кърджали и Кадастрална карта на гр.Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66 / 18.10.2006г. на ИД на АГКК- гр.София;



За територията, в която попада имотът има одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК- София, като данни за собствеността се предоставят от СГКК- Кърджали.

Изработил:.....
/Т.Емурла/

Заверил:.....
/Т.Исмаил/
Община Кърджали



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. КЪРДЖАЛИ

6600, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 5, УЛ. "БЕЛОМОРСКИ" №79, ет.1, 0361/61873; 65952,
kardzhali@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СООБИЩА 1618, КВ. ПАВЛОВО, УЛ. МУСАГА №1
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG СТР. 1 ОТ 1 WWW.CADASTRE.BG

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-363273-31.07.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **40909.106.547**

Гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-66/18.10.2006 г.**
на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР


Адрес на поземления имот: гр. Кърджали, п.к. 6600, "Парк Арпезос - север"

Площ: **25351** кв.м

Трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**

Начин на трайно ползване: **Обществен селищен парк, градина**

Координатна система БГС2005



M 1:3000

Номер по предходен план: квартал: 247, парцел: I

Съседни: 40909.106.498, 40909.110.1, 40909.106.494, 40909.106.488, 40909.106.496, 40909.106.550

Собственици:

1. 000235920, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Няма данни за идеалните части

Акт за публична общинска собственост № 162 том 18 дело 4609 от 22.12.2008г, издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали

Скицата да послужи за: **Общинска администрация гр. Кърджали**

Скица № 15-363273-31.07.2017 г. издадена въз основа на документ с входящ № 01-230102-28.07.2017 г.

/инж. С. Зафирова/



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. ПЛАВОВО, вл. МЪСАЛА №1
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG, WWW.CADASTRE.BG

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. КЪРДЖАЛИ

6600, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 5, УЛ. "БЕЛОМОРСКИ" №79, ет.1, 0361/61873; 65952,
kardzhali@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-363312-31.07.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 40909.106.594

Гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК

Последно изменение със заповед: КД-14-09-122/28.06.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЪРДЖАЛИ


Адрес на поземления имот: гр. Кърджали, п.к. 6600, "Парк Арпезос - север"

Площ: 202367 кв.м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина

Координатна система БГС2005



М 1:7000

Скица № 15-363312-31.07.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-230102-28.07.2017 г.

Линж. С. Зафиров



**АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР**

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/956 53 93
ACAD@CADASTRE.BG, WWW.CADASTRE.BG

Номер по предходен план: квартал: 90, парцел: I

Съседни: 40909.117.25, 40909.106.550, 40909.106.545, 40909.106.617, 40909.106.555, 40909.106.554

Собственици:


1. 000235920, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Няма данни за идеалните части

Акт за публична общинска собственост № 105 том 10 дело 1902 от 22.09.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали

Скицата да послужи за: **Общинска администрация гр. Кърджали**

Скица № 15-363312-31.07.2017 г. издадена въз основа на документ с входящ № 01-230102-28.07.2017 г.


Инж. С. Зафирова



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусана №11
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 58 83
ACAD@CADASTRE.BG, WWW.CADASTRE.BG

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. КЪРДЖАЛИ

6600, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 5, УЛ. "БЕЛОМОРСКИ" №79, ет.1, 0361/61873; 65952,
kardzhali@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-363287-31.07.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 40909.106.550

Гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР


Адрес на поземления имот: гр. Кърджали, п.к. 6600, район Общински пазар

Площ: 17626 кв.м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: За второстепенна улица

Координатна система БГС2005



М 1:5000

Номер по предходен план: няма

Скица № 15-363287-31.07.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-230102-28.07.2017 г.

[Signature]
/инж. С. Зафирова/



**АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР**

София 1618, кв. ПЛАВОВО, ул. МИЛАДА Н.
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG, WWW.CADASTRE.BG

стр. 2 от 2

Съседи: 40909.117.25, 40909.106.553, 40909.117.1, 40909.106.548, 40909.106.632, 40909.106.498,
40909.106.547, 40909.106.496, 40909.106.530, 40909.106.488, 40909.106.546, 40909.106.651,
40909.106.650, 40909.106.545, 40909.106.594

Собственици:

1. 000235920, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Няма данни за идеалните части

Няма документ за собственост

Скицата да послужи за: Общинска администрация гр. Кърджали

Скица № 15-363287-31.07.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-230102-28.07.2017 г.


/инж. С. Зафирова/



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

MUNICIPALITY OF KARDZHALI

6600 Кърджали, бул. "България" 41

www.kardjali.bg

Bulgaria, 6600 Kardzhali, 41 "Bulgaria" blvd.

тел./tel.: +359 361/ 6 73 02; информация/information: +359 361/ 6 73 19; факс/fax: +359 361/ 6 29 68; e-mail: municipalitykj@mail.bg

Изм. № У-03-72 / 28.07.17 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ удостоверява, че улица: „ Арпезос–север ” с инд. 40909.106.550 , навяща се между УПИ I кв. 90, УПИ I кв. 233, УПИ III кв. 245, УПИ I кв. 246, УПИ I кв. 247, УПИ I кв. 248, УПИ I кв. 256 и УПИ I кв. 259 в парк „ Арпезос–север”, е второстепенна улица по смисъла на Закона за устройство на територията и други нормативни актове и съгласно скица от Кадастрална карта /КК/ на гр. Кърджали, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастръ /АГКК/.

Кмет на Община

Кърджали:

(инж. **КАМЕН АЗИС**)



МВ/

Договор

за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на ЕВН България
Електроразпределение АД

№ 1120016061 от 11.03. 2011 г.

КЕЦ Кърджали

тел.: 0700 1 4500 43823, факс: 0700 1 4500 45960

Днес, 11.03. 2011 г., в гр. Кърджали между ЕВН България Електроразпределение АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №37, ЕИК 115552190, представлявано от законните си представители Волфганг Хумер – председател на Управителния съвет и Костадин Петров Величков - прокурист, действащи чрез:

инж. Албен Събков Манджуков - Ръководител КЕЦ "Кърджали"

инж. Николай Василев Бъчваров - Ръководител група 1 КЕЦ "Кърджали"

изписват се имената на подписващите съгласно предоставеното пълномощно
пълномощници на законните представители съгласно пълномощно рег. № 3801 от 23.06.2011г.
на нотариус Неделка Хаджиставрева - Стойкова с рег.№ 229 на Нотариалната камара, наричано за краткост ЕВН ЕР АД, и

☒ **юридическо лице**

Община Кърджали

със седалище и адрес на управление – ☒гр./☐с. Кърджали, ул. "България", № 41, ЕИК 000235920, клиентски номер 1000424934, представлявано от инж. Хасан Исмаил Азис,

☐ **физическо лице**

, ЕГН , с адрес: ☐гр./☐с. , ☐бул. / ☐ул. № , клиентски номер
наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящият Договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на настоящия Договор е присъединяването на обект:

Осветление - парк "Арпезос" с 1бр. бъдещи потребители, находящ се на адрес: ☒гр./☐с. Кърджали, ☐бул. / ☒ул. парк "Арпезос", кв. № 247, към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР АД, КЕЦ "Кърджали"

Присъединяването на обекта, посочен по-горе, е предпоставка за извършване на услуги по пренос и разпределение на електрическа енергия в дългосрочен аспект в периода на съществуване на присъединеният обект.

(2) Присъединяването се извършва съгласно Предварителен договор /Становище/ № 1120016061/09.03.2011г.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ) ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Чл.2. Място на присъединяване към електроразпределителната мрежа:

- ТНН на ТП 47, гр. Кърджали.

Чл.3. (1) Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване. Вид и технически параметри:

- Проектиране, полагане и въвеждане в експлоатация на оразмерена кабелна линия 1kV, тип NAY2Y 4x95mm², по съгласувано трасе 13м., от ТНН на ТП 47 до стандартизирано индиректно електромерно табло;

- Доставка и монтаж на стандартизирано електромерно табло, тип ТЕПО с токови трансформатори, на фасадата на ТП 47 с осигурен безпрепятствен денонощен достъп за служителите на ЕВН ЕР АД;

- Доставка и монтаж на защитна и измервателна апаратура;

- Да се спазват изискванията на НТЕЕЦМ, ПБЗРЕУЕТЦЕМ, НУЕУЕЛ;

(2) 1. Предоставена мощност от ЕВН ЕР АД на границата на собственост на съоръженията в съответствие с представения от Потребителя Работен проект:

за 1бр. парково осветление по 80 kW = 80 kW

за бр. по kW = kW

за бр. по kW = kW

2. Присъединена мощност.

Присъединената мощност за всеки отделен потребител в зависимост от характера на товара и мощността му е от 110 до 130% от предоставената мощност или:

за 1бр. парково осветление по 1,1 x 80 kW = 88 kW

за бр. по kW = kW

за бр. по kW = kW

Общата присъединена мощност за обекта е 88kW.

3. Ниво на напрежение на присъединяване: 0,4kV за крайния етап.

4. Брой на фазите: 3 /три/ за крайния етап.

5. Категория на електрозахранване по Наредба №3/ДВ, бр.90 и 91 от 2004 - трета за крайния етап.

Чл.4. Място на монтиране на средствата за търговско измерване:

- Стандартизирано електромерно табло.

Чл.5. Вид, технически параметри и брой на средствата за търговско измерване:

a. токови трансформатори 150/5A - 3бр.

b. напреженови трансформатори не се монтират

c. електромери :

- Стандартизиран индиректен трифазен електромер с профил на натоварването - 1бр.;

d. превключвател на тарифите вградени в електромера

Чл.6. Собствен резервен източник на електрическа енергия: не ползва

Чл.7. Технически средства, режими и начини на управление на товарите на потребителя: чрез токови ограничители съгласно одобрения технически проект.

Чл.8. Технически средства на потребителя за оперативна връзка с диспечерските служби на ЕВН ЕР АД: телефонна връзка.

Чл.9. (1) Описание на съществуващите електрически съоръжения, които се засягат от обекта:
няма

(2) Изместването на съоръженията по ал.1 се извършва от и за сметка на Потребителя, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗУТ, съгласно сключен отделен договор.

няма

III. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ВРЕМЕННО ЗАХРАНВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 10. Място на присъединяване към електроразпределителната мрежа:

не ползва

Чл.11. (1) Вид и технически параметри на съоръженията, чрез които ще се реализира присъединяването:

- (2) 1. Предоставена мощност: kW
2. Ниво на напрежение на присъединяване: kV
3. Брой на фазите:

Чл.12. Място на монтиране на средствата за търговско измерване:

IV. ГРАНИЦИ НА СОБСТВЕНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.13. Границата на собственост на съоръженията съгласно чл.28 и чл.29 от НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи е:

- Изходящите клеми на средството за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след него предпазители или прекъсвачи.

V. СРОКОВЕ И ЕТАПИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ:

Чл.14. Двете страни се споразумяха за следните етапи за изграждане на съоръженията за присъединяване съгласно ЗУТ:

- ☒ Изграждането на съоръженията за присъединяване се извършва на един етап.
- ☐ Изграждането на съоръженията за присъединяване се извършва поетапно, както следва:

Чл.15. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване на основното захранване: 10 /десет/ месеца.

Чл.16. Сроковете по чл. 15 от настоящия договор започват да текат след:

- заплащане на дължимата цена за присъединяване по Раздел VIII.
- като Потребителят или съответните лица, през имотите на които минават съоръженията, учредят сервитутни права, право на строеж или прехвърлят собствеността за частта от имотите, през които преминават съоръженията за присъединяване, в полза на ЕВН ЕР АД.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.17. Да представи нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява (ако е избран вариант с пълномощник за сключване на договора).

Чл.18. (1) Да представи всички документи, удостоверяващи правото на собственост и владение на имота, в който ще се изгражда или реконструира обекта на присъединяване.

(2) Когато лицето не е собственик на обекта, то представя и нотариално заверено съгласие на собственика с определените в становището или предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутна(и) зона(и) на съоръженията.

Чл.19. Да изгради и въведе в експлоатация обекта на присъединяване, описан в чл. 1 от Договора, в срок до декември 2011 г., като непосредствено след получаване на Разрешение за ползване /Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ подаде до ЕВН ЕР АД, от свое име или от името на собствениците, Заявление – декларация за започване на продажба на електрическа енергия и Декларация за достъп до мрежата за всички измервателни точки на обекта.

Чл.20. (1) Да учреди възмездно право на строеж на регулационната граница на имота за съоръженията за присъединяване, описани в чл. 3. (1) от Договора, в полза на ЕВН ЕР АД. Регулационната граница да бъде към улици или площи са обществено ползване, достъпни за автомобилен транспорт.

(2) Допустимо е, в зависимост от плана за застрояване, правото на строеж по ал. 1 да не бъде на регулационната линия, като в този случай следва да учреди право на преминаване и прокарване в полза на ЕВН ЕР АД през собственения си имот на съоръженията за присъединяване.

Чл.21. В едномесечен срок от сключване на настоящия договор и издаване на фактура да заплати цена за присъединяване съгласно раздел VIII.

Чл.22. Да съгласува техническия проект за външното ел. захранване на обекта в часта на присъединяването. При непостигане на съгласие между страните Договорът спира действието си до постигане на съгласие.

Чл.23. Да заплати направените разходи от ЕВН ЕР АД при изграждане на временното захранване за строителство.

Чл.24. Съоръженията за присъединяване се поставят под напрежение след изпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия раздел от Договора и представяне на доказателства, че е сключил:

1. сделка за доставка на електрическа енергия с лицензирано за това електроенергийно предприятие;
2. сделка(и) за пренос на потребената електрическа енергия от съответната мрежа, за ползване на мрежата и за достъп до нея съгласно чл.104 от ЗЕ или договор за пренос на потребената електрическа енергия по разпределителната мрежа съгласно чл. 98б ЗЕ.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР АД

Чл.25. Да изгради съоръженията за присъединяване и извърши присъединяване на обекта в срока и при условията на Раздел V.

Чл.26. Да осигури на Потребителя предоставената мощност в мястото на присъединяване.

Чл.27. Да съгласува техническите проекти с Потребителя по отношение на начина на присъединяване съобразно техническите си спецификации, както и по отношение на място на присъединяване, разположение и вид на съоръженията на територията на обекта и свързаните с тях сервитутни зони.

Чл.28. Да постави под напрежение електрическите съоръжения до границата на собственост в 7-дневен срок от датата на представяне на доказателства от потребителя, че е сключил сделките по чл.24 от договора и изпълнение на изискванията за въвеждането в експлоатация на присъединявания обект удостоверение с:

- документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
- документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
- декларация от потребителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

VIII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.29. Цената за присъединяване се определя съгласно Решение №Ц-002/28.03.2002 на ДКЕВР и Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия, както следва (в цената е включен ДДС):

1. Постоянна компонента за :

88 kW присъединена мощност – **5 880,00** лв. /пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/.

2. Променлива компонента за :

<25 метри - 0 лв. /нула лева/

3. По индивидуален проект:

няма

4. Общата дължима цена за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е в размер на :

5 880,00лв./пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ , включително ДДС. Плащането се извършва с платежно нареждане.

Чл.30. Плащанията по чл.29. се извършват след сключване на договора при условията и сроковете определени в чл.21.

Чл.31. При поискване промяна на договора от Потребителя, в случай, че проектните и строителни работи, които са извършени до момента на промяната, стават излишни, Потребителят заплаща стойността на фактически извършените до момента на промяната строителни работи. Съставя се констативен протокол, подписан от двете страни, съдържащ видовете работи и тяхната стойност.

Дружеството обработва личните Ви данни в качеството на администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД.
Последна корекция извършена от bggabov на 11.7.2011 г. 10:50:58ч.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.32. При действие на непреодолима сила, както и при спиране на строежа по независещи от страните причини – например археологически находки и др. или отказ на трасетата на линейните обекти от компетентните органи, сроковете за изпълнение на задълженията на страните се удължават с толкова време, колкото е траело събитието. За всяко непредвидено или непредотвратимо събитие се уведомява другата страна в 10-дневен срок.

Чл.33. Наличието на непреодолима сила и продължителността ѝ се потвърждават с акт на съответния компетентен орган. Актът се представя от страната, която се позовава на настъпилото събитие.

Чл.34. Когато непреодолимата сила продължи повече от 60 дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

X. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.35. В случай на неизпълнение на сроковете по чл.15. и чл.19. от Договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,01 % за всеки ден закъснение, но не-повече от 1% от цената за присъединяване.

Чл.36. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията им по този Договор поради непреодолима сила, съгласно действащите нормативни документи.

Чл.37. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата за събитието. В противен случай се лишава от правото да се позовава на същото.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38. Двете страни имат право да изменят, допълват или прекратяват Договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.

Чл.39. Настоящият Договор, в частта си изграждане на съоръженията за присъединяване, се счита за изпълнен след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ, освен ако в договора не е предвидено друго.

Чл.40. Всяка от страните може да развали този Договор с едностранно, тридесет (30) дневно писмено предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на поетите с Договора задължения. При разваляне на Договора по искане на Потребителя, той заплаща на ЕВН ЕР АД всички фактически извършени работи до момента във връзка с изпълнение на настоящия Договор.

Чл.41. Страните се споразумяват, че при заместване на някоя от тях с трето лице, както и при промяна на актуалната им регистрация, страната по Договора, която се замества или по отношение на която е настъпила промяна в регистрацията, се задължава да уведоми за това другата страна в 7 (седем) дневен срок от настъпване на посочените по-горе обстоятелства и при спазване на действащото в Република България законодателство.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. Промяната на договорените мощности през времетраенето на договора се извършва по реда на глава трета, раздел трети от Наредба № 6 от 9.06.2004 г.

Чл.43. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.44. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между двете страни, а при не-постигане на съгласие се отнасят за решаване от компетентния съд в седалището на ЕВН ЕР АД.

Чл.45. За всички неуредени в този Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД, Търговския закон ЗЕ, Наредба № 6 от 9.06.2004 г. и други нормативни документи на гражданското законодателство.

Чл.46. Настоящият договор за присъединяването на обект:

Осветление - парк "Арпезос" - парк "Арпезос", кв. 247, гр. Кърджали,

се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от деня на неговото подписване.

Чл.47. Неразделна част от настоящия договор са:

- Удостоверение за актуално състояние на търговеца или съответното юридическо лице и единен идентификационен код по търговския регистър;
- Нотариално заверено пълномощно – при представителство;
- Документ, удостоверяващ вещно право върху обекта или договор за наем;
- Разрешение за строеж на обекта;
- Одобрен инвестиционен проект - част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор;
- Когато лицето не е собственик на обекта, то представя и нотариално заверено съгласие на собственика с определените в становището или предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутна(и) зона(и) на съоръженията.

Данни на

ЕВН България Електроразпределение АД:

Банка: Ситибанк Н.А. София

BIC: CITIBGSGF

IBAN: BG11 CITI 9250 1000 1091 17 (в лева)

IBAN: BG70 CITI 9250 1000 1091 22 (в евро – левовата
равностойност според курса в деня на плащането)

Данни на потребителя:

Община Кърджали

Банка: _____

BIC: _____

IBAN: _____

Съгласен/на съм дружеството да обработва личните ми данни.

За ЕВН ЕР АД :

1. инж. Н. Бъчваров

2. инж. А. Манджуков

подписи / печат

Потребител: Община Кърджали

1. инж. Хасан Азис

2. _____

подписи / печат

10.01.13
10.01.13
10.01.13

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
Вх. № 006/09/10/13г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-13/09.01.2013г.

До
Кмета на Община Кърджали
гр.Кърджали, 6600, бул."България" № 41

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: "Изграждане на Парк „Арпезос – Север“ III - ти етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Уважаеми г-н Азис,

След разглеждане на представената от Вас документация с вх. № ПД-13/07.01.2013г. за горното инвестиционно предложение, Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 62 от 26.10.2012г.):

За изграждане на Парк Арпезос с обща площ 475.327 дка, в УПИ кв. 90, УПИ I кв. 91 и УПИ I кв. 247 и кв. 248 по плана на гр. Кърджали с възложител община Кърджали, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по реда на действащата нормативна уредба е издадено Решение № ХА-57/2008г. с характер да не се извършва ОВОС.

С инвестиционното предложение предвиждате изграждане на III - ти етап на Парк „Арпезос – Север“ и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали.

Ще бъдат включени следните основни и допълнителни обекти:

Основни обекти:

- Изграждане на пешеходен мост между I и II етап на парк „Арпезос – Север“;
- Изграждане на парк „Арпезос – Север“ III етап;
- Рехабилитация на тротоари на бул. "България" и въвеждане на и енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. "Булаир" до кръстовището с ул. "Отец Паисий";

Допълнителни обекти:

- Рехабилитация на тротоари на бул. "България" и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръгово кръстовище на Автогарата до ул."Миньорска";
- Рехабилитация на тротоари на бул. "България" и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. "Миньорска" до кръстовището с ул. "Булаир";

Изграждане на пешеходен мост между I и II етап на парк „Арпезос – Север“:

Разработен е пешеходен мост с метална конструкция на пътното платно, с местоположение между двата етапа на парка изградени по ОПРР - УПИ I кв. 247 и УПИ I кв. 90. Конструкцията на моста е носеща се изцяло от два снопа по 20 въжета. Габаритите на съоръжението са: пътното платно с дължина 100 м, ширина 5 м, два опорни фундамента и два анкерни блока.



6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
www.haskovo.insp.gov.bg
e-mail: insp_hs@insp.gov.bg

Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 14

Предвижда се конструкцията на пътното платно да се облицова с алуминиеви плоскости, за да се създаде вид на частично изрязана в горната си част от две страни и средната си част метална тръба. Пътната настилка е тънка бетонова плоча.

Изграждане на парк „Арлезоо – Север“ III етап:

Площ на парка в III етап, с местоположение УГП I кв. 90 по плана за регулация на гр. Кърджали е 69, 972 дка от общата преценена площ на парка -476.327 дка. В проектът за озеленяване са разработени смесени масиви, иглолистни масиви, пейзажни груп, алейна растителност и др. В проекта за озеленяване са използвани над 170 вида и вариетети широколистни и иглолистни дървета, вечно зелени и листопадни храсти, декоративни треви, перенни и едногодишни цветя. Затревяването ще се изпълни с подходящи тревни смеси издържливи на утъпкване, за да е възможно пълноценно използване на поляните за игри и отсядане.

Алейна мрежа: В този етап продължава полагането на пешеходните алеи след реализираните по ОППР I и II етапи. Настилките на алеите са няколко типа: 1. Главна алея; 2. Обиколна алея с усилена арм.бетонна настилка за автомобили със специален режим; 3. Обиколни алеи за разходка; 4. Второстепенни обиколни алеи; 5.Плочолътеки;

В този етап е проектиран комплексът от спортни игрища и други съоръжения, включващ:

- малко футболно игрище 45/75 м;
- комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни кошове;
- комбинирано игрище за волейбол и бадминтон - с трибуни за зрители и мрежа на метална конструкция;
- две писти за парков кетелбан по специален детайл с канал за връщане на топките и комплекти дървени кегли;
- пет стационарни тенис маси;
- вкопано в терена игрище за плажен волейбол с трибуни за зрители;
- скейтпарк за младежите;
- площадка с комплект от девет стационарни уреда за фитнес - настилка плочи от гумен гранулат;
- детската площадка с комбинирани детски съоръжения за трите възрастови детски групи, включително и съоръжения позволяващи игра и на деца в неравностойно положение;
- дървени осмоъгълни беседки за отдих, тихи игри и защита от внезапни валежи;
- градини на сезоните – Градина „Пролет“ и Градина „Зима“;

Рехабилитация на тротоари на бул.„България“ и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул.„Булаир“ до кръстовището с ул.„Отец Паисий“:

Конкретното проектно решение обхваща:

Зона 1 - Територията от кръстовището на улиците „Отец Паисий“ до кръстовището на бул. „България“ с ул. „Булаир“.

Зона 2 – Територията от кръстовището на бул. „България“ с ул. „Булаир“ до кръстовището на бул. „България“ с ул. „Стефан Караджа“ и пространството пред и северно от сградата на Общинска и Областна администрация.

Зона 3 – Територията от кръстовището на бул. „България“ с ул. „Стефан Караджа“ до кръстовището на бул. „България“ с улица „Отец Паисий“.

Общо за трите зони – предвидени са подмяна на тротоарната настилка, скосяване на тротоарите и бордюрите при кръстовищата с наклон максимум 5% /1:20/ при минимална ширина на скосяването 1,20 метра. За изпълнението им е предвидена настилка с тактилни плочи в друг цвят, което ще осигури безопасно придвижване на колички /на инвалиди и детски/. За съществуващите осветителни тела по бул.„България“ и ул. „Отец Паисий“ е предвидено ново боядисване на стълбовете и подмяна на осветителите с енергоспестящи. Съгласно техническото задание в пътното платно към Градската градина се оформя велоалея. Ще бъдат включени елементи на градския дизайн – пейки, перголи и кошчета за отпадъци.

Рехабилитация на тротоари на бул. "България" и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръгово кръстовище на Автогара до ул. "Миньорска":

Съгласно техническото задание проектът предвижда актуализирано решение за благоустройство на посочените зони (подмяна на тротварни настилки и бордюри, нови елементи на градския дизайн), запазвайки максимално габарита и конфигурацията на съществуващите тротоарни и озеленени площи. Проектът обхваща следните мероприятия: 1. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по бул. „България“; 2. Изграждане на велоалея по бул. „България“ и бул. „Беломорски“; 3. Реконструкция на площадното пространство пред бл. „Ракета“; 4. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по ул. „Металурги“; 5. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по бул. „Беломорски“. Ще бъдат включени елементи на градския дизайн – лейки, кошчета за отпадъци, рекламно-афишни колони и цветарници тип „колони за цветя“

Рехабилитация на тротоари на бул. "България" и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. "Миньорска" до кръстовището с ул. "Булаир":

Съгласно техническото задание проектът предвижда актуализирано решение за благоустройство на посочените зони (подмяна на тротварни настилки и бордюри, нови елементи на градския дизайн), запазвайки максимално габарита и конфигурацията на съществуващите тротоарни и озеленени площи. Проектът обхваща следните мероприятия: 1. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по бул. „България“; 2. Изграждане на велоалея по бул. „България“ и бул. „Беломорски“; 3. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по ул. „Миньорска“. Ще бъдат включени елементи на градския дизайн – лейки, кошчета за отпадъци и рекламно-афишни колони.

Така описани, предвиденията на проекта не очертават рамката за развитие на ново инвестиционно предложение по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Съобразно това, не намираме основания предвидените дейности да се считат за изменение или разширение на дейност по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС, т.е. само тези дейности да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Въз основа на гореизложеното, няма основание, за изграждане на Парк „Арпезос – Север“ III - ти етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали да бъде провеждана процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, където ще бъде реализирано инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Натура 2000. Най-близко разположените защитени зони са "Родопи Източни" BG 0001032 за опазване на природните местообитания приета с Решение № 122/02.03.2007г. на МС и „Студен кладенец“ BG0002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 766/28.10.2008г. на Министерски съвет

Реализацията на проекта не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и безпосредство на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони "Родопи Източни" BG 0001032 и „Студен кладенец“ BG0002013

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, няма вероятност при реализацията му от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за изграждане на Парк „Арпезос – Север“ III - ти етап и рехабилитация и

реконструкция на тротоари в гр. Кърджали е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото съгласуване се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото съгласуване, възложителят е длъжен да уведоми РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор РИОСВ Хасково



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН – КЪРДЖАЛИ

Кърджали, 6600, ул. „Георги Кондолов”, № 26, тел./факс: 0361/6-15-16

Рег. № 1149, екз. № 1
...18.07.2017 г.

До
Г-н Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали
Гр.Кърджали, бул. „Беломорски” № 41

По искане с вх. № 652 от 11.07.2017 год.

СТАНОВИЩЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ

НА: Идеен проект

ОБЕКТ: Пешеходен мост в УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кърджали.

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: Архитектурна, Конструктивна и др.

АРХИТЕКТУРНА:

Настоящият проект е изготвен въз основа на скица с виза №396/23.06.2017г. на част от УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали, одобрен с решение №74, протокол №3/31.03.2011г. на ОбС-Кърджали, издадена от община Кърджали, задание на възложителя и е съобразен с действащите норми за проектиране на обекти от този тип.

Проектът представлява архитектурна разработка на пешеходен мост свързващ различните нива между първи и втори етап от проекта на парк „Арпезос Север“ гр. Кърджали, пермоствайки новопроектираната улица „Арпезос“. Съоръжението е ситуирано в УПИ-I, кв. 90, по ПУП-ПР на парк „Арпезос Север“, гр. Кърджали.

Мостът е предназначен за обслужване на смесен поток от велосипедисти и пешеходци. С цел осигуряване безопасността на велосипедистите и пешеходците са поставени 2 бр. ръкохватки на височина 1,10м. и на височина 1,40м., и са обезопасени от вътрешната си част с опънати въжета.

Настилката на моста се предвижда с плътен декинг материал, състояща се от дървесно полимерен композитен материал, която е изключително здрава и издържлива подова настилка, предназначена за площи с голямо натоварване и за открити площи.

В конструктивно отношение съоръжението се състои от пешеходна част със светла широчина от 4 метра закрепена за носещи парапети, които играят ролята на носеща ферма.

Парапетите са закрепени към носещи дъги чрез вантова конструкция. Поради технически изисквания, ниския край на пешеходната платформа се проектира от стоманобетон,

до височина 1,50м височина от терена. Носещите дъги стъпват на бетонни основи и предават товара на пилоти.

Пешеходната платформа е с надлъжен наклон от 5% и с напречен скрит наклон от 2% за оттичане на дъждовната вода, покрита с хидроизолация.

В пешеходната си част мостът се предвижда да се осветява със светодиодни осветителни тела, които да са закрепени за парапета от вътрешната страна, с глуха светлина, предназначена да освети пешеходната алея без да причинява дискомфорт. От външната страна на парапета се предвиждат светодиодни прожекторни тела, които да са закрепени към долната част на парапета и въжната конструкция, подчертавайки дъгите. Всички осветителни тела са предвидени в обща автоматизирана система за светлинни спектакли.

Дължината на моста е 111,30м. с РЗП 459,93м².

КОНСТРУКТИВНА:

Мостът представлява система от три двойки стоманени дъги, всяка от които е наклонена навън спрямо вертикалната равнина. Върху тях е окачена връхната конструкция посредством стоманени спирално усукани въжета от затворен тип. Корава подпирание на връхната конструкция се осъществява върху лагери, които са монтирани на стоманени ригели, обединяваща в двата края всяка двойка дъги. Дъгите са тръбни със сечение CHS 610x10, анкерирани в стоманобетонни фундаменти.

Връхната конструкция представлява пет отворна стоманена решетъчна конструкция (ферма). Избраната височина на носачите позволява те да бъдат използвани за парапети при монтиране на допълнителни надлъжни тръби/въжета по височина.

Пътната конструкция е стоманена ортотропна, състояща се от напречни греди при всеки вертикал и надлъжни плоски ребра, минаващи непрекъснато през стеблата на напречните греди.

Плочата е с дебелина 10мм., върху която се нанася хидроизолация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният идеен проект **съответства** на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра по един за заявителя и един за РС ПБЗН – Кърджали.

Становището може да се оспори по административен ред пред по – горестоящия административен орган – Директора на РДПБЗН - Кърджали, бул. „България“ № 41 чрез административния орган, който го е издал в 14 – дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Становището може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Кърджали в 14 – дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището влиза в сила от деня на издаването му.

НАЧАЛНИК НА РСПБЗН:
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

/ Иван Стефанов /

Кърджали, 6600, ул. „Георги Кондолев“ № 26, тел./факс: 0361/6-15-16

