



# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр.КЪРДЖАЛИ

Изм.№ 2234 / 07 07 ..... 2016 г.

Бул.“България” № 88  
Управител : 0361 65201

Гл. счетоводител : 0361 65202  
0361 64655

07

ДО  
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  
ГР. КЪРДЖАЛИ,  
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №41

## СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ОБЕКТ: „ Основен ремонт на общежитие на Строителен техникум,  
ПИ с идент. 40909.119.200, гр. Кърджали“

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали дава  
разрешение за проектиране и изграждане на гореситирувания обект.

Имота може да бъде водоснабден от съществуващо водопроводно  
отклонение. При необходимост да се подмени с по-голям диаметър от ПЕ-ВП  
тръби.

Отвеждането и заустването на отпадъчните води от обекта да се  
извърши в съществуващото канализационно отклонение.

### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА:

1. Да бъде разработен в съответствие с действащите нормативни документи и Наредба №4 / 14.09.04 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи / ДВ бр. 88 от 2004 год./.
2. Проектът за водопроводното отклонение да съдържа: обяснителна записка, хидравлично оразмеряване, ситуация, детайли на водомерния възел и водовземане.
3. Качествата на отпадъчните води, които ще се включват в канализационната мрежа да отговарят на изискванията на Закона за опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и **ДА БЪДАТ ПРЕЧИСТЕНИ ДО СТЕПЕН СЪГЛАСНО Раздел III, чл. 6 от НАРЕДБА № 7 за “ Условието и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места” на МОСВ, МРРБ и МЗ от 14.11.2000 г. и СЕ СПАЗИ чл.7, ал.6 от същия Раздел и НАРЕДБАТА.**
4. Проектът за канализационното отклонение да съдържа: обяснителна записка, хидравлични изчисления и оразмеряване, ситуация, надлъжен профил, детайли на РИИ и заустване.
5. Водопроводното отклонение да се предвиди за изпълнение с тръби ПЕВП .
6. Водомерно-арматурните възли /общин и индивидуални/:
  - да се специфицират с тип и характеристики на водомера;
  - водомерите да бъдат предвидени при хоризонтален и/или вертикален монтаж с клас на точност min “B”;
  - водомерите да бъдат предвидени при хоризонтален и/или вертикален монтаж с клас на точност min “B”;
  - да бъдат проектирани съгласно раздел II, чл.30 и чл.32, на Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради ВиК инсталации и БДС EN 14154.

Специалист “КАДАСТЪР”:  
/инж. Ст. Стоев/

УПРАВИТЕЛ: /инж. Сл. Славков/