

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА

Съгласно Наредба №13-1971 за СТПН за осигуряване на безопасност при пожар, обектът е с клас на пожарна опасност Ф1.1 и се изискват вътрешни противопожарни кранове. За целта на всеки етаж по средата на коридора ще се разположи един ПК2", който ще осигурява необходимото ПП водно количество $q = 2\text{ л/с}$ /съгласно табл.19/.

Според чл.207 от тази Наредба трябва да се предвиди и сухотръбие от поц. тръба ф2" на всеки етаж до входа на стълбищната клетка. Към него ще се монтира спирателен кран и съединител тип „щорц" на всяко ниво. На кота 0,00 до изхода на сградата се предвижда извод със СК и „щорц" за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

За външно пожарогасене при необходимост ще се ползва съществуващ пожарен хидрант, намиращ се на 50м югоизточно от обекта/към кръстовището/ на същата улица. Освен това на около 90м, пред входа на „Топливо" има друг ПХ за зареждане с вода.

Съставил :

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 04185
	инж. РУМЕН КРЪСТЕВ ЧЕРЕШЕВ Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

