

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Тасвел да се захрани от табло НН на ТП с кабел тип САВТ/4х70/мм² в тръбна мрежа по друг проект.
 2. От Тасвел ще се захраният отделните модули на LED екрана с кабели тип СВТ/3х4/мм² положени по конструкцията.
 3. Превидена е и магнезиалната инсталация с мълниеприемник с изпреварващо действие тип GROMOSTAR 60, дъждов.
 4. Да се заземят мълниеприемникът, Тасвел, конструкцията, както и всички метални нетоководещи части. Преходното съпротивление не трябва да превишава 10 ома.

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект
14.06.2019
Доклад за оценка за съответствие
на проекта
от ЕКОИНЖЕНЕРИНГ

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0456/05.06.2019
УПРАВИТЕЛ: *Илия*
(ИНЖ. ИЛИЯНОВ)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: *Евгелия*
ПОДПИС:

План
Ситуация

Въложител: "Община Кърджали"
Линк: Хасан Азис - Кмет/

ПРОЕКТАНТ:		ОБЕКТ:	
		Информационно табло - стадион "Арена Арда", гр. Кърджали	
Част:	ЕЛ	Фаза:	ТП
Арх:	Стоян Георгиев	М	1:500
СК	Янчо Жеков		
ЕЛ	Васил Иванов		
Геол.	Димитър Димитров		
Геол.	Йордан Делчев		
ПБ	М. Синабов		
Дата: 04.2019г.		Лист 1/3	