


съществуващо То-3-II-1ет., в което ще се изградят 3 нови токови извода



Токов кръг, №	n	n+1	n+2
Инст. мощност, W	5020	2756	400
Фаза	L1, L2, L3	L1	L1, L2, L3
Ток, A			
Защита - обозначение	Qn	Qn+1	Qn+2
Ном. ток на защитата, A	3p/C25A	1p/C25A	1p/C10A
Тип на кабела	NYU	NYU	NYU
Сечение на кабела, мм2	5x4.0	3x4.0	3x1.5
Предназначение /функционални надписи/	ново табло басейн - Т04	ново табло изложбена зала - Т05	нов т.к. - конвектомати Физк. салон
Обозначение на кабела	C08	C09	C10

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВА
Гл. архитект
23/09/2015
Доклад за оценка за съответствие
от: Гергана - Силван

ГАРАНТ-ИНВЕСТИЦИИ
GARANT-INVEST JSCo
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Битолска" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛИ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Специалист: инж. Р. Корсачева
Дата: 08-09-2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
г. Кърджали, ул. "Битолска" №4
КНИП
инж. НИТКО
НИКОЛОВ
МЕОНОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо То-3-II-1ет.			ЧАСТ		Електрическа	
			ФАЗА	ТИП	черт.№ 11	
			Съгласували:	Име	Подпис	
Длъжност	Име	Подпис	Архитектура	арх. Св. Герганов		
Проектант	инж. М.Симеонов		Конструкт.	инж. А.Петрова		
			ВиК	инж. В. Христова		
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев		ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева		
Дата 11.2014г.	Мащаб		ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска		
			Геодезия	инж. В.Русанов		