


съществуващо ГТНН, в което след преработка
ще се изградят 2 броя нови токови извода



Токов кръг, №
Инст.мощност, W
Фаза
Ток, A
Защита - обозначение
Ном.ток на защитата, A
Тип на кабела
Сечение на кабела, мм2
Предназначение /функционални надписи/
Обозначение на кабела

съществуващи
токови кръгове
от таблото

n	n+1
25000	5220
L1,L2,L3	L1,L2,L3
47	47
Qn	Qn+1
3p/R80A	3p/C25A
CBT	NYU
5x25.0	5x6.0
ново табло машинно басейн - Тмб	табло управление Площ.осветл. - Т03
C11	C12



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ОПРР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо ГТНН			ЧАСТ	Електрическа	
			ФАЗА	ТИП	черт.№ 12
			Съгласували	Име	Подпис
Длъжност	Име	Подпис	Архитектура	арх. Св. Герганов	
Проектант	инж. М.Симеонов		Конструкт.	инж. А.Петрова	
			ВиК	инж. В. Христова	
Представяващ	Валентин Денев		ПУ и БУ	л.арх.Д.Денева	
ДЗЗД			ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
Дата 11.2014г.	Машаб-		Геодезия	инж. В.Русанов	