

СВТ 3х6мм2 към АОсв. - клон 4

ЛЕГЕНДА :

- ⌋ ⌋ ⌋ - Контакт тип "Шуко" за открит монтаж, 16А
- единичен, двоен, противовлажен
- ⌋ ⌋ ⌋ ⌋ - Контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, 16А
- единичен, двоен, троен, противовлажен
- ⌋ - Клемна кутия за твърда връзка
- ⊗ - Извод за ел. консуматор съгласно част
Технология;
- $\frac{250}{5}$ 1,6 $\frac{\text{мощност в W}}{\text{токов кръг}}$ височина на монтаж, m

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Инсталацията да се изпълни скрито:
 - в офис помещения по стените с проводник ПВВм под мазилката или в издълбани канали в стените от газобетон
 - с проводник ПВ А1 или кабел СВТ в предаврително заложени тръби в мазилката
 - над окачени тавани с кабел СВТ в инстал. канали и/или тръби от трудно горимо PVC на скоби по тавана открито
 - с кабел СВТ в метални кабелни скари или мет.тръби
 - с кабел СВТ в инст. канали и тръби от неподдържащо огъня PVC на скоби
- Сеченията на захранващите линии са означени на схемите на разпределителните ел. табла.
- Гл. линии за осветление да се изпълнят с проводник със сечение 3х1.5мм2, а лампените отклонения със сечение 3х1.0мм2
- Всички неозначени монофазни излази да се изпълнят с 3х2.5мм2.
- Всички разклонения да се осъществяват в разклонителни кутии;
- Ключовете и бутоните за осветление се монтират на височина 1.3м от готов под
- Разстоянието между силовите и слабот. контакти, както и между тях и ОВ и ВК щранговете да бъде най-малко 10см. а при пресичане 5см.;
- При пресичане на ел. линии с щрангове на парно да се предвиди необходимата термоизолация за защита на кабелите;
- "Третият", съответно "Петият" проводник на инсталацията е защитен и трябва да бъде със жълтозелен цвят
- Отворите в стените и подовите за прокаране на кабели и тръби се уплътняват с негорими материали срещу проникване на пари и газове и разпространение на пожар;
- Инсталациите да се извърши от лицензирана фирма. Преди изпълнението работниците да се инструктират и стриктно да се спазват изискванията по безопасност на труда

Легенда технологично оборудване:

4. Маса със столове
30. Хладилник (12°С)
40. Мивка тип аутоус с шкаф за миещи, дезинфекционни препарати и чистачен инвентар
41. Гараж за двойно
42. Пейка
43. Складов стелаж
44. Скара дървена за съхранение
45. Контейнер за отпадъци
46. Фризер вертикален (-18°С)
47. Хладилник вертикален (+2°С)

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Специалист: *инж. Р. Керемидчиев*
Дата: 08.02.2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03068
инж. МИТКО
НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
СТРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Разпределение силова ел. инсталация технология БЛОК "А"-1 на к. -3.60м - Сутерен		ЧАСТ		Електрическа	
Дължност	Име	Подпис	Архитектура	арх. Св. Герганов	Подпис
Проектант	инж. М.Симеонов	<i>М.Симеонов</i>	Конструкт.	инж. А.Петрова	<i>А.Петрова</i>
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев	<i>В.Денев</i>	ВиК	инж. В. Христова	<i>В.Христова</i>
Дата 11.2014г.	Мащаб 1:50		ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева	<i>Д.Денева</i>
			ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	<i>Н.Батолска</i>
			Геодезия	инж. В.Русанов	<i>В.Русанов</i>