




Токов кръг, №	нов т.кр.-п
Инст.мощност, W	500
Фаза	L1, N
Ток, А	Qn
Защита - обозначение	1p/C10A
Ном.ток на защитата, А	NYU
Тип на кабела	3x2.5
Сечение на кабела, мм2	ново табло за управление на платформа 1
Предназначение /функционални надписи/	T1
Обозначение на кабела	C02

съществуващи
токови кръгове
от таблото

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

ОДОБЯВА

Гл.архит.мт

Доклад за съответствие

Гарант - Инвест АД

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД

GA-RANT-INVEST JSCo

консултант и строителен надзор

Кърджали, ул. "Ботев" №4 тел: 6 61 71, факс: 6 51 72

ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

инж. Р. Хорскаджия

Специалист

Дата: 08-09-2015

Мал. директор

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03068



инж. МИТКО
НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

ЕАС

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо Тд-4-II-Сут.		ЧАСТ	Електрическа	
Длъжност	Име	Подпис	ФАЗА	ТИП
Проектант	инж. М.Симеонов		Съгласували:	Име
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев		Архитектура	арх. Св. Герганов
Дата 11.2014г.	Машаб		Конструкт.	инж. А.Петрова
			Вик	инж. В. Христова
			ПУ и БУ	л.арх.Д.Денева
			ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска
			Геодезия	инж. В.Русанов

Подпис