


съществуващо То-5-Сут., в което ще се изградят четири нови токови изводи



Токов кръг, №	n	n+1	n+2
Инст. мощност, W	500	2080	=====
Фаза	L1, N	L1, N	L3, N
Ток, A			
Защита - обозначение	Qn	Qn+1	Qn+2
Ном. ток на защитата, A	1p/C10A	1p/C25A	1p/C25A
Тип на кабела	NYU	CBT	NYU
Сечение на кабела, мм2	3x2.5	3x10.0	3x6.0
Предназначение /функционални надписи/	ново табло за управление на платформа 2 - T2	ново табло за управление на Ал. Осв. - TO1	ново табло - TO6
Обозначение на кабела	C03	C04	C05

ГАРАНТ-ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Кърджали, ул. "Болгар" №4 тел: 0 51 71, факс: 0 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
 Специалист: *инж. Р. Корсезия*
 Дата: 08-09-2015

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо То-5-Сут.	ЧАСТ	Електрическа	
	ФАЗА	ТИП	черт.№ 9
	Съгласували:	Име	Подпис
Длъжност	Име	Подпис	
Проектант	инж. М.Симеонов		
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев		
Дата 11.2014г.	Машаб		
	Архитектура	арх. Св. Герганов	
	Конструкт.	инж. А.Петрова	
	ВиК	инж. В. Христова	
	ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева	
	ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
	Геодезия	инж. В.Русанов	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 03068
 инж. МИТКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ