

ОБЩИНА - КОМУНАЛИ
ОДОБРАВА М
Гласоподавател: 31.05.18
Доклад за оценка за съответствие
на проекта
от: М. С. С. Интернат

"ПЕ ЕНД" БИЗНЕС
ОЦЕНКА И СЪСТОЯТЕЛНОСТ
И СПОСОБНОСТИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N: 00000000000000000000
УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: КОНСТР.
ПОДПИС:



1. Бетон:
 - за подпорната стена - клас C25/30
 - за подложен бетон - клас C10/12
2. Армировъчна стомана:
 - клас B500B - означена с (N)
3. Бетоново покритие:
 - фундамент - 50 mm
 - стена - 30 mm
4. Размерите са в cm
5. Котражите, армировъчните и бетоновите работи да се приемат от проектантът и строителният надзор
6. Да се спазват изискванията на ЗБУТ при извършване на СМР
7. Да се спазва технологията на изпълнение съгласно съответните ПИП СМР
8. Изменения по проектът не може да се правят без изричното съгласие на проектанта.
9. Основата да се подмени под фундамента на стената с трошен камък с ъгъл на вътрешно триене $> 30^\circ$ и фракция $d < 63$ mm уплътнен на пластове по 20 cm до достигане на коефициент на уплътняване $K > 0,97$ и деформационен модул $E > 50$ MPa. Подмяната да стане до дълбочина min 1 m под основната плоскост на фундамента и 1 m пред и зад стената
10. В зоната до съществуващата сграда да не се подмяна основата. Изпълнението на стената да става на участъци.
11. Преди полагане на подложният бетон, земната основа да се приеме от инженер-геолог и проектанта-конструктор

Съгласували:

1. ВиК
2. Пътна
3. Геология
4. Геодезия
5. ВОБД
6. ОД
7. ПБ
8. Ел

Обект:	Изграждане на обслужваща улица "Складова промишлена зона - изток" от о.т. 2780, 2786, 2789 до о.т. 2791, гр. Кърджали - първи етап от о.т. 2780 до о.т. 2785
--------	---

Част:	КОНСТРУКТИВНА	Фаза:	ТП
Чертеж:	Разгъвка на стената от т.В до т.Д и разрез тип 3	Мащаб:	Чертеж: 1:100 4/12

Възложител:	Община Кърджали
-------------	-----------------

Главен проектант:	инж. Ерджан Мехмет
-------------------	--------------------

Проектант:	инж. Христо Милев
------------	-------------------

