

ОБЩИНА - ЮРЧКАЛИ
ОДОВЕРЯЕМ
Гл.архитект. 31.05.18
Доклад за оценка за отговорност
на провита
от: ПК [signature] инженер-архитект

ПРЕДНОВАТИТЕЛ
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
И СЪСТОЯТЕЛНОСТТА
УДОСТОВЕРЕНИЕ №: 10152
УПРАВЛЕНИЕТО
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧОВЕКОВИ
ПОДПИС:



273-279

238-244

Вън

Ситен трошен камък
увит в геотекстил

Барбакани ф80
през 1 м

Терен пред стената

— Обратен насип (виж част "Пътна")

Течна битумно-полимерна хидроизолация
два слоя с дебелина 3 mm
Защита на хидроизолацията
с полимерна релефна мембрана с
маса не по-малка от 500 g/m²

— Течна битумно-полимерна хидроизолация
— два слоя с дебелина 3 mm

1. Бетон:
 - за подпорната стена - клас C25/30
 - за подложен бетон - клас C10/12
2. Армировъчна стомана:
 - клас B500B - означена с (N)
3. Бетоново покритие:
 - фундамент - 50 mm
 - стена - 30 mm
4. Размерите са в см
5. Котважните, армировъчните и бетоновите работи да се приемат от проектантът и строителният надзор
6. Да се спазват изискванията на ЗБУТ при извършване на СМР
7. Да се спазва технологията на изпълнение съгласно съответните ПИП СМР
8. Изменения по проектът не може да се правят без изричното съгласие на проектанта.
9. Основата да се подмени под фундамента на стената с трошен камък с ъгъл на вътрешно триене $> 30^\circ$ и фракция $d < 63$ mm уплътнен на пластове по 20 cm до достигане на коефициент на уплътняване $K > 0,97$ и деформационен модул $E > 50$ МПа.
Подмяната да стане до дълбочина min 1 m под основната плоскост на фундамента и 1 m пред и зад стената
10. В зоната до съществуващата сграда да не се подмени основата. Изпълнението на стената да става на участъци.
11. Преди полагане на подложният бетон, земната основа да се приеме от инженер-геолог и проектанта-конструктор

1. Вик	
2. Пътна	
3. Геология	
4. Геодезия	
5. ВОБД	
6. ОД	
7. ПБ	
8. Ел	

Обект: Изграждане на обслужваща улица "Складова
промишлена зона - изток" от о.т. 2780, 2786, 2789
до о.т. 2791, гр. Кърджали - първи етап от о.т. 2780
до о.т. 2785

Част:	КОНСТРУКТИВНА	Фаза:	ТП
Чертеж:	Разгъвка на стената от т.В до т.Д и разрез тип 4	Мащаб:	Чертеж: 1:100 5/12

Възложител:	Община Кърджали
-------------	-----------------

Главен проектант:	инж. Ерджан Мехмет
-------------------	--------------------

Проектант:	инж. Христо Милев
------------	-------------------

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЦИТЕ В РИПУБЛИКАТА АРМЕНИЯ
	ԻՄԿԱ ՏՐԱՎԱՐԱՆԻՑԱԿԱՆ ԲԱՐՈՎՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հասցե:	Վերացարկայի թ. 13345
ՀՀ	ԻՄՈՎ. ԵՐԴՈՒՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ
Մասնակցության անունը:	ԲՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ԲԱՐՈՎՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ	Ստորագրություն:
Մասնակցության անունը:	ԻՄՈՎ. ԵՐԴՈՒՅԱՆ
ՀՀ	Ստորագրություն:

[illegible]

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0802
инк. СТОЯН
СТОЯН АДЖИЕВ
2017
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ