

Стена тип 5



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект
31.05.18
Документ с енк. за съответствие
с изпр. проекта
от: *Д-р. Ив. П. Ангелов*

"ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ"
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ N: РК-0514/22.06.2015
УПРАВИТЕЛ:
Илиел Димитров
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: *Конст.*
ПОДПИС:

Обект: Изграждане на обслужваща улица "Складова
промишлена зона - изток" от о.т. 2780, 2786, 2789
до о.т. 2791, гр. Кърджали - първи етап от о.т. 2780
до о.т. 2785

Част: КОНСТРУКТИВНА Фаза: ТП

Чертеж: Армировъчен план на стена Мащаб: Чертеж
тип 5 - 1 1:30 11/12

Възложител: Община Кърджали

Главен проектант: инж. Ерджан Мехмет
Проектант: инж. Христо Милев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Регистрационен № 13945
Секция: КСС
инж. ЕРДЖАН
ЮСЕИН МЕХМЕТ
Част на проекта: по удостоверение
за ТП
Подпис: *Ерджан Мехмет*
ВАНКИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИПОЛЗ. ЗА ТЕКУЩАТА ПОСЛУЖБА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Регистрационен № 22070
инж. ХРИСТО
МИЛЕВ
Секция: КСС
Подпис: *Христо Милев*
ВАНКИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИПОЛЗ. ЗА ТЕКУЩАТА ПОСЛУЖБА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Регистрационен № 0802
инж. СТОЯН
СТОЕВ АВДИКИЕВ
2017
Технически контрол: *Конст.*

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Страна	B500B
Диаметър	N8, N10, N12
Тегло, kg	162,2 217,9 124,7
Общ. kg	504,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Страна	B500B
Диаметър	N8, N10, N12
Тегло, kg	162,9 219,0 124,7
Общ. kg	506,6

Забележки:

- Бетон:
 - за подпорната стена - клас C25/30
 - за подложен бетон - клас C10/12
- Армировъчна стомана:
 - клас B500B - означена с (N)
- Бетонено покритие:
 - фундамент - 50 mm
 - стена - 30 mm
- Размерите са в см
- Котражните, армировъчните и бетоните работи да се приемат от проектантът и строителният надзор
- Да се спазват изискванията на ЗБУТ при извършване на СМР
- Да се спазва технологията на изпълнение съгласно съответните ПИП СМР
- Изменения по проектът не може да се правят без изричното съгласие на проектанта.
- Основата да се подмени под фундамента на стената с трошен камък с ъгъл на вътрешно триене $> 30^\circ$ и фракция $d < 63$ mm уплътнен на пластове по 20 cm до достигане на коефициент на уплътняване $K > 0,97$ и деформационен модул $E > 50$ MPa. Подмяната да стане до дълбочина min 1 m под основната плоскост на фундамента и 1 m пред и зад стената
- В зоната до съществуващата сграда да не се подменя основата. Изпълнението на стената да става на участъци.
- Преди полагане на подложният бетон, земната основа да се приеме от инженер-геолог и проектанта-конструктор