

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ			
1	Доставка на Мълниеприемник H=1.5метра, от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 Ø16мм	бр	1
2	Доставка на клема тип "Vario" за тел Ø8-10/ тел Ø16 мм, съставена от две части, материал - неръждаема стомана. С 2 болта M10 от неръждаема стомана.	бр	1
3	Доставка на конструктивен детайл за закрепване на Мълниеприемната мачта (П4 - L=2m)	бр	1
4	Доставка на Изолац. траверса GFK Ø32мм L=0.5м, за монтаж на мълниеприемник Ø16 мм от едната страна и плоска правоъгълна монтажна пета от неръждаема стомана от другата страна.	бр	2
5	Доставка на проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 Ø8мм., полутвърд F17.	м	890
6	Доставка на Универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от под.стомана. Болт и гайка M10 от под.стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета.	бр	50
7	Доставка на Клема за улук "IDEAL" - от горещо-поцинкована стомана,с двойна клема за монтаж и ел.присъединяване на тел Ø 6-8 мм, и ръб на улук до Ø20мм. Болтове от неръждаема стомана.	бр	450
8	Доставка на Монтажна скоба за тел Ø 8мм., към водосточна тръба Ø 100мм., с фиксирано място (огъвка) за проводника , комплект с болт М6 и гайка. Материал - поцинкована стомана.	бр	250
9	Доставка на Носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив.	бр	120
10	Доставка на стандартни стоманени поцинковани колове 63/63/6 - 1,5м , комплект с извод от поцинкована шита 40/4 - 3м	бр	38
11	Доставка на горещопоцинкована стоманена шина 40/4	м	180
12	Доставка на Контролно-ревизионна кутия 230x150x120 за монтаж в тротоари, пътни настилки, земя и др., комплект с ревизионна клема. Материал - сив чугун, черна.	бр	19
Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Направа на изкол 0.4/0.8м - III категория със зариване и трамбоване	м	180
2	Полагане на заземителна шина 40/4 mm в изкол	м	180
3	Монтаж на Контролно-ревизионна кутия 230x150x120 за монтаж на тротоари, пътни настилки, земя и др. Комплект с ревизионна клема.	бр	19
4	Монтаж на Мълниеприемник H=1.5метра, включително клемите за връзка с мълниеприемната мрежа	бр	1
5	Направа на мълниеприемна мрежа, чрез полагане на проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 Ø8мм, включително монтиране на съответните скоби	м	890
6	Монтаж на конструктивен детайл за закрепване на Мълниеприемната мачта (П4 - L=2m)	бр	1
1	В. ИЗПИТАНИЯ		
1	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	тч	10

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Съставител

инж. МИТКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

инж. М. Симеонов

..... /авт./

Регистрационен № 03068

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОС. ОТГОВОРНОСТ