29 ХРАНИЛИЩЕ
2x4x14 XX-X IP20
Ен=200Lx Еп=252Lx
28 КЛАСНА СТАЯ
Ен=300Lx Еп=305Lx 6x4x14 XX-X IP20
27 КАНЦЕЛАРИЯ
Ен=300Lx Еп=377Lx 8x4x14 XX-X IP20
МЕХАНИЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЪПАЛА ОТ ХОРА С НАРУШЕНА ПОДВИЖНОСТ, ДВИЖЕЩА СЕ ПО МЕТАЛЕН ТРЪБЕН ПАРАПЕТ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СГЪВАНЕ В КРАЙНИ ГОРНА И ДОЛНА СПИРКИ
30 КЛАСНА СТАЯ
Ен=300Lx Еп=328Lx 10x4x14 XX-X IP20
37 ФОАЙЕ СЪС СТЪЛБИЩЕ
Ен=150Lx Еп=171Lx 10x2x14 XX-X IP20
26 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
25 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
24 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
23 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
22 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
21 КЛАСНА СТАЯ
8x4x14 XX-X IP20
ТОАЛЕТНИ МОМЧЕТА
Ен=200Lx Еп=238Lx 2x2x28 1x1x28 3x1x14 XX-X IP44
ТОАЛЕТНИ МОМИЧЕТА
Ен=200Lx Еп=238Lx 2x2x28 1x1x28 3x1x14 XX-X IP44
41
42
43
МЕХАНИЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЪПАЛА ОТ ХОРА С НАРУШЕНА ПОДВИЖНОСТ, ДВИЖЕЩА СЕ ПО МЕТАЛЕН ТРЪБЕН ПАРАПЕТ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СГЪВАНЕ В КРАЙНИ ГОРНА И ДОЛНА СПИРКИ
49 СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
Ен=150Lx Еп=164Lx 3x4x14 XX-X IP20
1x1x28 XX-X IP44 ХИГИЕННО ПОМЕЩЕНИЕ
Ен=100Lx Еп=112Lx
ПК
38 КОРИДОР
16x2x14 XX-X IP20
47 ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАР
Ен=100Lx Еп=112Lx 2x4x14 XX-X IP44
48 КОРИДОР (СЪС СТЪЛБИЩЕ)
Ен=150Lx Еп=169Lx 2x4x14 XX-X IP20
ТЕРАСА
45 СЪБЛЕКАЛНЯ МОМЧЕТА
2x4x14 XX-X IP44
44 ФИТНЕС ЗАЛА МОМИЧЕТА
2x4x14 XX-X IP44
35 СТАЯ ДИРЕКТОР
5x4x14 XX-X IP20
СЕВЕР
РЕТ
31 КАНЦЕЛАРИЯ
5x4x14 XX-X IP20
36 КОРИДОР (СЪС СТЪЛБИЩЕ)
8x2x14 XX-X IP20
34 ХРАНИЛИЩЕ
2x4x14 XX-X IP20
33 СТАЯ УЧИТЕЛИ
10x4x14 XX-X IP20
32 АКТОВА ЗАЛА
8x4x14 XX-X IP20
39 ТОАЛЕТНА ЗА ЖЕНИ УЧИТЕЛИ
2x1x14 3x1x28 XX-X IP44
40 ТОАЛЕТНА ЗА МЪЖЕ УЧИТЕЛИ
1x1x14 1x1x28 XX-X IP44

ЛЕГЕНДА

▤	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 2x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2 FDH G5 2X14W, ECG, RAL 9003*
▤	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 4x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN A3 L1*** *PAR-V2 FDH G5 4X14W, ECG, RAL9003*
▭	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x28W/1x54W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2, FDH, G5, 1x28W/1x54W, ECG, RAL 9003*
▭	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 2x28W/2x54W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2, FDH, G5, 2x28W/2x54W, ECG, RAL 9003*
▭	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T8 3x36W, съществуващи
▨	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x28W, ЕПРА, IP44 като на ОМС, модел ***PLASTIC PLAST H*** *OPAL FDH G5 1x28W, ECG,*
▬	- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x14W, ЕПРА, IP44 като на ОМС, модел ***PLASTIC PLAST H*** *OPAL FDH G5 1x14W, ECG,*

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Специалист: инж. Р. Хорсикян
Дата: 08-09- 2015
Изп. директор:

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект.....................
23/09/2015 г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от "Гарант-Инвест" АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ЕАСТ
Регистрационен № 03068
инж. МИТКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.
ОПРР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Разпределение осв.тела на к.+3,60м - Първи етаж			ЧАСТ	Електрическа	
			ФАЗА	ТИП	черт.№ 3
	Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	инж. М.Симеонов		Архитектура	арх. Св. Герганов	
			Конструктивна	инж. А.Петрова	
			ВиК	инж. Д. Дишев	
			ПУ и БУ	л.арх.Д.Денева	
Управител	Валентин Денев		ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
Дата 11.2014г.	Мащаб 1:75		Геодезия	инж. В.Русанов	