




Токов кръг, №	нов т.кр.-п	нов т.кр.-п+1	нов т.кр.-п+2	нов т.кр.-п+3
Инст.мощност, W	500	500	3420	46303
Фаза	L1	L2	L3	L1, L2, L3
Ток, A				
Защита - обозначение	Qn	Qn+1	Qn+2	Qn+3
Ном.ток на защитата, A	1p/C10A	1p/C10A	1p/C32A	3p/R100A
Тип на кабела	NYU	NYU	CBT	CBT
Сечение на кабела, мм2	3x2.5	3x2.5	2x10.0	4x25.0
Предназначение /функционални надписи/	ново табло за управление на платформа 4 - T4	ново табло за управление на платформа 5 - T5	ново ТО за площадково осветление	ново РЕТ кухня - ТТК
Обозначение на кабела	C04	C05	C06	C07

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ

Гл.архитект.....

23/09/2015

Доклад за оценка за съответствие

от.....

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03068

инж. МИКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД

GARANT-INVEST JSC

консултант и строителен надзор

Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 71

извършил оценка за съответствие на инвестиционния проект

инж. Р. Хорскиев

08.09.2015

Дата:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.

ОПРР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо ГРТ

ЧАСТ Електрическа

Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	инж. М.Симеонов	Архитектура	арх. Св. Герганов	
		Конструктивна	инж. А.Петрова	
		ВиК	инж. Д. Дишев	
		ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева	
Управител	Валентин Денев	ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
Дата 11.2014г.	Мащаб -	Геодезия	инж. В.Русанов	