

Обществена поръчка: Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект "Техническа помощ за развитието на гр.Кърджали", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. по обособени позиции

Обособена позиция 4: Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на **СОО "Отец Паисий"** в УПИ I, кв.78 гр.Кърджали

Възложител: Община Кърджали

НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СТОЛОВА НВ-1

Дебит m³/h	Ширина/ Диамет. mm	Височ./ 0 mm	Дъл- жина m	Сума к.м.с. ---	D-екв mm	Скорост m/s	R Pa/m	R.L Pa	Z Pa	R.L+Z Pa
2600	500	300	0.5	1.4	420	4.81	0.6	0.3	19.5	19.9
2600	500	300	5.0	1.4	420	4.81	0.6	3.2	19.5	22.8
2100	500	300	1	2.15	420	3.89	0.4	0.4	19.6	20.0
1600	300	300	5	2.15	328	4.94	0.9	4.6	31.6	36.2
1100	300	300	2.8	2.15	328	3.40	0.5	1.3	14.9	16.3
600	200	300	2.8	1.8	266	2.78	0.4	1.2	8.4	9.6
										104.80

НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СТОЛОВА НВ-2

Дебит m³/h	Ширина/ Диамет. mm	Височ./ 0 mm	Дъл- жина m	Сума к.м.с. ---	D-екв mm	Скорост m/s	R Pa/m	R.L Pa	Z Pa	R.L+Z Pa
2000	500	300	1.0	1.4	420	3.70	0.4	0.4	11.6	12.0
2000	500	300	5.0	1.4	420	3.70	0.4	2.0	11.6	13.6
1600	400	300	2	2.15	378	3.70	0.5	0.9	17.8	18.7
1200	300	300	2	2.15	328	3.70	0.6	1.1	17.8	18.9
800	250	300	2	2.15	299	2.96	0.4	0.8	11.4	12.2
400	200	300	2	1.8	266	1.85	0.2	0.4	3.7	4.1
										67.51

СМУКАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КУХНЯ СВ-3


Дебит m³/h	Ширина/ Диамет. mm	Височ./ 0 mm	Дъл- жина m	Сума к.м.с. ---	D-екв mm	Скорост m/s	R Pa/m	R.L Pa	Z Pa	R.L+Z Pa
1700	400	300	7.0	2.15	378	3.94	0.5	3.6	20.0	23.7
1100	350	200	2	1.8	286	4.37	0.9	1.8	20.6	22.4
800	300	200	2	1.8	266	3.70	0.7	1.4	14.9	16.3
400	200	200	2	1.8	219	2.78	0.6	1.1	8.4	9.5
600	250	200	2	1.8	244	3.33	0.7	1.3	12.0	13.4
400	200	200	2	1.8	219	2.78	0.6	1.1	8.4	9.5
150	100	200	2	1.8	152	2.08	0.5	1.1	4.7	5.8
										100.49

СМУКАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КУХНЯ СВ-2

Дебит m³/h	Ширина/ Диамет. mm	Височ./ 0 mm	Дъл- жина m	Сума к.м.с. ---	D-екв mm	Скорост m/s	R Pa/m	R.L Pa	Z Pa	R.L+Z Pa
2700	400	300	8	1.8	378	6.25	1.2	9.3	42.3	51.6
2500	400	300	2	1.8	378	5.79	1.0	2.0	36.3	38.3
2200	400	300	2	1.8	378	5.09	0.8	1.6	28.1	29.7
1500	350	250	2	1.8	322	4.76	0.9	1.8	24.6	26.3
750	250	250	2	1.8	273	3.33	0.6	1.2	12.0	13.2
										159.25

СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СВ-1

Дебит m³/h	Ширина/ Диамет. mm	Височ./ 0 mm	Дъл- жина m	Сума к.м.с. ---	D-екв mm	Скорост m/s	R Pa/m	R.L Pa	Z Pa	R.L+Z Pa
800	250		4.2	2.0	250	4.53	1.1	4.7	24.7	29.3



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03118

инж. НЕЛИ
ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА

(Signature)
Зодияс

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ