

а) на работен проект за основен

Средногодишна въздушна темп.	$\varphi_{\text{м.с}}$	13
Въздушна изчислятелна темп.		

топлини за грѣби

Пом. № С.11 СЪБЛЕКАЛНЯ КУХАННСКИ ПЕРСОНАЛ - 22°С																				736						
ДП	И	0,60	1,45	1	0,00	0,87	1,70	0,1	4,1	22						63	0,5	158,3	5856	2	532	118				
ВС	И	4,25	3,50	1	0,87	14,01	0,35	0,1	15,5	22										205						
ВсС	С	2,23	3,50	1	0,00	25,31	1,25	0,1	21,46	22										209						
И	-	4,25	2,98	1	0,00	12,67	0,95			22	12,67	1,45	0,24	14,5	1,75	0,3	1	1,34	304	204						
Пом. № С.26 РАБОТИЛНИЦА - 22°С																				736						
ДП	З	1,60	1,20	2	0,00	3,84	1,70	0,1	5,6	22																
ВС	З	4,60	3,50	1	3,84	12,26	0,35	0,1	16,2	22										267	0,5	158,3	5856	2	532	400
И	-	4,60	4,73	1	0,00	21,76	0,95			22	21,76	1,45	0,24	18,7	2,33	0,3	1	2,30	351	171						
Пом. № С.25 РАБОТИЛНИЦА - 22°С																				922						
ДП	З	1,60	1,20	1	0,00	1,92	1,70	0,1	5,6	22																
ВС	З	2,78	3,50	1	1,92	7,81	0,35	0,1	12,56	22										134	0,5	158,3	5856	2	532	200
ВсС	И	4,73	3,50	1	0,00	16,36	1,25	0,1	16,46	22										109						
И	-	2,78	4,73	1	0,00	13,15	0,95			22	13,15	1,45	0,24	15	1,75	0,3	1	1,39	212	124						
Пом. № С.24 СТАЯ ЗА ТРЕНЬОРА - 22°С																				646						
ДП	З	1,60	1,20	1	0,00	1,92	1,70	0,1	5,6	22																
ВС	З	2,78	3,50	1	1,92	7,81	0,35	0,1	12,56	22										134	0,5	158,3	5856	2	532	200
ВсС	И	4,73	3,50	1	0,00	16,36	1,25	0,1	16,46	22										109						
И	-	2,78	4,73	1	0,00	13,15	0,95			22	13,15	1,45	0,24	15	1,75	0,3	1	1,39	212	124						
Пом. № С.15 ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА - 20°С																				646						
ДП	И	1,40	1,10	4	0,00	6,16	1,70	0,1	5	20																
ВС	И	12,43	3,50	1	6,16	37,35	0,35	0,1	31,86	20										426	0,5	158,3	5539	2	532	653
ВсС	И	12,43	3,50	1	0,00	43,51	1,25	0,1	31,86	20										518						
И	-	12,43	6,23	1	0,00	77,44	0,95			20	77,44	1,45	0,20	37,3	4,15	0,3	1	6,74	1248	240						
Пом. № С.18 СТАЯ ЗА ОГНЯР - 22°С																				2659						
ДП	И	1,40	1,10	1	0,00	1,54	1,70	0,1	5	22																
ВС	И	3,00	3,50	1	1,54	8,96	0,35	0,1	13	22										112	0,5	158,3	5856	2	532	172
ВсС	И	6,00	3,50	1	0,00	21,00	1,25	0,1	19	22										131						
И	-	3,00	3,70	1	0,00	11,10	0,95			22	11,10	1,45	0,24	13,4	1,66	0,3	1	1,17	179	174						
Пом. № С.20 КОРИДОР СЪС СЪЛЪПИЩЕ - 20°С																				656						
ВС	З	4,65	3,50	1	0,00	16,28	0,35	0,1	16,3	20										215	0,5	158,3	5539	2	532	215
ВсС	И	5,85	3,50	1	0,00	34,48	0,35	0,1	26,7	20										434						
ВС	И	2,36	3,50	1	0,00	8,26	0,35	0,1	11,72	20										114						
И	-	9,85	3,20	1	0,00	31,52	0,95			20	31,52	1,45	0,20	28,1	2,42	0,3	1	2,74	508	508						
Пом. № С.36 КОРИДОР - 20°С																				1272						
ВС	Ю	1,58	3,50	1	0,00	5,53	0,35	0,1	10,16	20										70	0,5	158,3	5539	2	532	70
ДП	З	1,60	1,00	1	0,00	1,60	1,70	0,1	5,2	20										106						
ВС	З	9,60	3,50	1	1,60	32,00	0,35	0,1	26,2	20										423						
И	-	9,60	2,10	1	0,00	20,16	0,95			20	20,16	1,45	0,20	23,4	1,72	0,3	1	1,76	325	325						
Пом. № 0.2 ТОВАЛЕТНА МОМЧЕТА - 20°С																				981						
ДП	С	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	20										457	0,5	158,3	5539	2	532	575
ВС	С	3,60	3,60	1	6,60	6,36	0,35	0,1	14,4	20										88						
ВсС	З	6,03	3,60	1	0,00	21,71	0,35	0,1	19,26	20										287						
Пом. № 0.3 КЛАСНА СТАЯ - 22°С																				950						
ДП	С	2,75	2,40	4	0,00	26,40	1,70	0,1	10,3	22										1925	0,5	158,3	5856	2	532	2422
ВсС	С	12,00	3,60	1	26,40	16,80	0,35	0,1	31,2	22										246						
И	-	9,60	5,25	1	0,00	50,40	0,25	0,1	29,7	22										400						
Пом. № 0.4 ХРАНИЛИЩЕ - 20°С																				3158						
ДП	С	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	20										913	0,5	158,3	5539	2	532	1149
ВС	С	6,00	3,60	1	13,20	8,40	0,35	0,1	19,2	20										116						
ВсС	И	3,05	3,60	1	0,00	10,98	0,35	0,1	13,3	20										152						
Пом. № 0.5 ВЕТРОБРАН - 22°С																				1418						
ДП	С	3,20	3,40	2	0,00	21,76	1,70	0,1	13,2	22										1587	0,5	158,3	5856	2	532	1912
ВС	С	9,60	3,60	1	21,76	12,80	0,35	0,1	26,4	22										187						
Пом. № 0.6 ПОРТИЕРНА - 22°С																				2099						
ВсС	С	2,80	3,60	1	0,00	10,08	0,35	0,1	12,8	22										147	0,5	158,3	5856	2	532	147
ВсС	С	2,95	3,60	1	0,00	10,62	0,35	0,1	13,1	22										155						
И	-	2,80	2,95	1	0,00	8,26	0,95			22	8,26	1,45	0,24	11,5	1,44	0,3	1	0,87	133	133						
Пом. № 0.7 ФОАЙЕ - 20°С																				436						
ДП	И	2,65	2,40	1	0,00	6,36	1,70	0,1	10,1	20										440	0,5	158,3	5539	2	532	556
ВсС	И	12,38	3,60	1	6,36	38,21	0,35	0,1	31,96	20										530						
И	-	13,25	9,50	1	0,00	123,88	0,95			20	123,88	1,45	0,20	45,3	5,53	0,3	1	10,95	2029	2029						
Пом. № 0.8 ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - 22°С																				3115						
ДП	С	2,65	2,40	1	0,00	6,36	1,70	0,1	10,1	22										464	0,5	158,3	5856	2	532	586
ВсС	С	3,05	3,60	1	6,36	4,62	0,35	0,1	13,3	22										68						
																				654						

Пом. № 0.25 СЪБЛЕКАЛНЯ МОМИЧЕТА - 22°C																												
П	-	3.30	4.10	1	0.00	13.53	0.95	22	13.53	1.45	0.24	1.83	0.3	1	1.43	218	0.5	158.3	5856	2	532	218	132					
Т	-	3.30	4.10	1	0.00	13.53	0.25	0.1	1.48	22																	350	
Пом. № 0.26 ФИТНЕС ЗАЛА - 22°C																												
ВС	3	3.30	3.60	2	0.00	23.76	0.35	0.1	13.8	22												332	0.5	158.3	5856	2	532	332
ВС	С	1.08	3.60	1	23.76	1.13	0.35	0.1	21.36	22												25					25	
П	-	7.08	3.30	1	0.00	23.36	0.95	22	23.36	1.45	0.24	20.8	2.25	0.3	1	2.47	377									377		
Т	-	7.08	3.30	1	0.00	23.36	0.25	0.1	20.76	22												227					227	
Пом. № 0.31 СЪБЪЛИЩНА КЛЕТКА - 20°C																												
ДП	3	1.80	2.20	3	0.00	11.88	1.70	0.1	8	20												785	0.5	158.3	5539	2	532	1069
ВС	3	6.20	3.60	1	11.88	10.44	0.35	0.1	19.6	20												138					138	
ДП	-	17.57	3.60	2	0.00	126.50	1.25	0.1	42.34	20												634					634	
П	-	9.85	5.73	1	0.00	56.44	0.95	20	56.44	1.45	0.20	31.2	4.62	0.3	1	4.91	910									910		
Т	-	9.85	5.73	1	0.00	56.44	0.25	0.1	31.16	20												520					520	
Пом. № 0.33 КОРИДОР - 20°C																												
ДП	3	1.80	2.20	12	0.00	47.52	1.70	0.1	8	20												3138	0.5	158.3	5539	2	532	4275
ВС	3	54.00	3.60	1	47.52	146.88	0.35	0.1	115.2	20												1943					1943	
П	-	60.00	3.35	1	0.00	201.00	0.95	20	201.00	1.45	0.20	127	3.17	0.3	1	17.49	3240									3240		
Пом. № 0.34 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C																												
ДП	Ю	2.75	2.40	1	0.00	6.60	1.70	0.1	10.3	20												415	0.5	158.3	5539	2	532	533
ВС	Ю	6.00	3.60	1	6.60	15.00	0.35	0.1	19.2	20												189					189	
Пом. № 0.35 КЛАСНА СТАЯ - 22°C																												
ДП	Ю	2.75	2.40	3	0.00	19.80	1.70	0.1	10.3	22												1313	0.5	158.3	5856	2	532	1686
ВС	Ю	9.00	3.60	1	19.80	12.60	0.35	0.1	25.2	22												168					168	
Пом. № 0.36 МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ - 22°C																												
ДП	Ю	2.75	2.40	1	0.00	6.60	1.70	0.1	10.3	22												438	0.5	158.3	5856	2	532	562
ВС	Ю	3.00	3.60	1	6.60	4.20	0.35	0.1	13.2	22												56					56	
Пом. № 0.37 КОРИДОР И СЪБЪЛИЩЕ - 20°C																												
ДП	Ю	2.60	3.30	1	0.00	8.58	1.70	0.1	11.8	20												540	0.5	158.3	5539	2	532	680
ВС	Ю	3.60	3.60	1	8.58	4.38	0.35	0.1	14.4	20												55					55	
В*	3	6.00	3.60	1	0.00	21.60	0.35	0.1	19.2	20												286					286	
Пом. № 1.1 ТОВАЛЕТНА УЧИТЕЛИ ЖЕНИ - 20°C																												
ДП	С	2.75	2.40	1	0.00	6.60	1.70	0.1	10.3	20												457	0.5	158.3	5539	2	532	575
ВС	С	3.60	3.60	1	6.60	6.36	0.35	0.1	14.4	20												88					88	
В*	3	6.03	3.60	1	0.00	21.71	0.35	0.1	19.26	20												287					287	
Пом. № 1.3 АКТОВА ЗАЛА - 22°C																												
ДП	С	2.75	2.40	3	0.00	19.80	1.70	0.1	10.3	22												1444	0.5	158.3	5856	2	532	1817
ВС	С	2.60	3.60	1	15.80	12.60	0.35	0.1	25.2	22												181					181	
Пом. № 1.4 КАНЦЕЛАРИЯ - 22°C																												
ДП	С	2.75	2.40	2	0.00	13.20	1.70	0.1	10.3	22												963	0.5	158.3	5856	2	532	1211
ВС	С	6.00	3.60	1	13.20	8.40	0.35	0.1	19.2	22												123					123	
Пом. № 1.5 КЛАСНА СТАЯ - 22°C																												
ДП	С	2.75	2.40	4	0.00	26.40	1.70	0.1	10.3	22												1975	0.5	158.3	5856	2	532	2422
ВС	С	12.30	3.60	1	26.40	13.60	0.35	0.1	32.2	22												272					272	
П	-	6.50	3.00	1	0.00	19.50	0.95	22	19.50	1.45	0.24	19	2.05	0.3	1	2.06	314									314		
Пом. № 1.6 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C																												
ДП	С	2.65	2.40	1	0.00	6.36	1.70	0.1	10.1	20												440	0.5	158.3	5539	2	532	556
ВС	С	5.20	3.60	1	6.36	12.36	0.35	0.1	17.6	20												171					171	
ДП	И	2.75	2.30	1	0.00	6.33	1.70	0.1	10.1	20												438					553	
ВС	И	3.50	3.60	1	6.33	6.28	0.35	0.1	14.2	20												87					87	
П	-	5.20	3.52	1	0.00	18.30	0.95	20	18.30	1.45	0.20	17.4	2.10	0.3	1	1.99	295									295		
Пом. № 1.7 КЛАСНА СТАЯ - 22°C																												
ДП	И	2.75	2.30	3	0.00	18.98	1.70	0.1	10.1	22												1384	0.5	158.3	5856	2	532	1748
ВС	И	8.87	3.60	1	18.98	12.96	0.35	0.1	24.94	22												191					191	
П	-	8.87	5.20	1	0.00	46.12	0.95	22	46.12	1.45	0.24	28.1	3.28	0.3	1	4.88	744									744		
Пом. № 1.8 КЛАСНА СТАЯ - 22°C																												
ДП	И	2.75	2.30	1	0.00	6.33	1.70	0.1	10.1	22												461	0.5	158.3	5856	2	532	583
ВС	И	3.46	3.60	1	6.33	6.13	0.35	0.1	14.12	22												90					90	
ВС	Ю	5.20	3.60	1	0.00	18.72	0.35	0.1	17.6	22												249					249	
П	-	3.46	5.20	1	0.00	17.99	0.95	22	17.99	1.45	0.24	17.3	2.08	0.3	1	1.99	290									290		
Пом. № 1.30 ФОАЙЕ СЪС СЪБЪЛИЩЕ - 20°C																												
ДП	И	2.65	2.40	2	0.00	12.72	1.70	0.1	10.1	20												880	0.5	158.3	5539	2	532	1112
В*	3	5.97	3.60	1	12.72	8.41	0.35	0.1	18.94	20												117					117	
Пом. № 1.9, 10, 11, 12, 13, 14 КЛАСНА СТАЯ - 22°C																												
ДП	И	2.70	2.40	3	0.00	19.44	1.70	0.1	10.2	22												1418	0.5	158.3	5856	2	532	1788
ВС	И	9.00	3.60	1	19.44	12.96	0.35	0.1	25.2	22												190					190	

Пом. №1.15 ТОАЛЕТНА МОМИЧЕТА - 20°C													1977
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20			
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20			445 0,5 158,3 5539 2 532 562 61
Пом. № 1.16 ТОАЛЕТНА МОМИЧЕТА - 20°C													622
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20			
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20			445 0,5 158,3 5539 2 532 562 61
Пом. № 1.18 СТЫЛЪИЩНА КЛЕТКА - 20°C													622
ДП	З	2,30	2,70	2	0,00	12,42	1,70	0,1	10	20			
ВС	З	6,83	3,60	1	12,42	12,17	0,35	0,1	20,86	20			820 0,5 158,3 5539 2 532 1056 161
Т	-	4,45	3,60	1	0,00	16,02	0,35	0,1	16,1	20			222 222
Пом. № 1.19 ИНВЕНТАР - 20°C													1439
ДП	И	0,70	0,90	3	0,00	1,89	1,70	0,1	3,2	20			
ВС	И	3,67	3,60	1	1,89	11,32	0,35	0,1	14,54	20			131 0,5 158,3 5539 2 532 245 157
Т	-	3,67	3,20	1	0,00	11,74	0,25	0,1	13,74	20			108 108
Пом. № 1.21 БАНЯ МОМИЧЕТА - 25°C													510
ДП	И	2,67	3,60	1	0,00	9,41	0,35	0,1	12,54	25			
ВС	З	2,88	3,60	1	0,00	10,37	0,35	0,1	12,86	25			152 0,5 158,3 5539 2 532 152 136
ДП	Ю	1,25	1,20	1	0,00	1,50	1,70	0,1	4,9	25			107 107
ВС	Ю	2,67	3,60	1	1,50	8,11	0,35	0,1	12,54	25			116 116
Т	-	2,67	2,88	1	0,00	7,69	0,25	0,1	11,1	25			80 80
Пом. № 1.22 ТОАЛЕТНА МОМИЧЕТА - 20°C													676
ДП	Ю	1,25	1,20	1	0,00	1,50	1,70	0,1	4,9	20			
ВС	Ю	3,30	3,60	1	1,50	10,38	0,35	0,1	13,8	20			94 0,5 158,3 5539 2 532 151 131
Т	-	3,30	1,57	1	0,00	5,18	0,25	0,1	9,74	20			48 48
Пом. №1.23 СЪБЛЕКАБНА МОМИЧЕТА - 22°C													330
ВС	З	4,10	3,60	1	0,00	14,76	0,35	0,1	15,4	22			206 0,5 158,3 5856 2 532 206 178
Т	-	5,54	3,30	1	0,00	18,28	0,25	0,1	17,68	22			
Пом. № 1.24 ФИТНЕС ЗАЛА - 22°C													384
ДП	С	1,80	1,20	2	0,00	4,32	1,70	0,1	6	22			
ВС	С	7,28	3,60	1	4,32	21,89	0,35	0,1	21,75	22			31,5 0,5 158,3 5856 2 532 456 370
ВС	Ю	3,35	3,60	1	0,00	12,17	0,35	0,1	13,36	22			162 162
Т	-	7,03	3,38	1	0,00	23,76	0,25	0,1	20,82	22			231 231
Пом. № 1.25 КОРИДОР СЪС СТЫЛЪИЩЕ - 20°C													1169
ДП	С	1,80	1,20	1	0,00	2,16	1,70	0,1	6	20			
ВС	С	3,10	3,60	1	2,16	9,00	0,35	0,1	13,4	20			149 0,5 158,3 5539 2 532 216 125
ДП	З	0,90	2,10	1	0,00	1,89	1,70	0,1	6	20			125 125
ВС	З	3,10	3,60	1	1,89	9,27	0,35	0,1	13,4	20			200 200
Т	-	3,10	6,03	1	0,00	18,69	0,25	0,1	18,26	20			123 123
Пом. № 1.26 КОРИДОР - 20°C													836
ДП	З	1,80	2,20	12	0,00	47,52	1,70	0,1	8	20			
ВС	З	60,00	3,60	1	47,52	168,48	0,35	0,1	127,2	20			31,38 0,5 158,3 5539 2 532 4275 2229
Пом. № 1.27 СТАЯ ДИРЕКТОР - 22°C													6504
ДП	Ю	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	22			
ВС	Ю	6,00	3,60	1	6,60	15,00	0,35	0,1	19,2	22			4,98 0,5 158,3 5856 2 532 562 200
Пом. № 1.28 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C													761
ДП	Ю	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	20			
ВС	Ю	3,00	3,60	1	6,60	4,20	0,35	0,1	13,2	20			41,5 0,5 158,3 5539 2 532 533 53
Пом. № 1.29 СТАЯ УЧИТЕЛИ - 22°C													586
ДП	Ю	2,75	2,40	4	0,00	26,40	1,70	0,1	10,3	22			
ВС	Ю	12,60	3,60	1	26,40	18,96	0,35	0,1	32,4	22			1350 0,5 158,3 5856 2 532 2247 252
ВС	З	6,00	3,60	1	0,00	21,60	0,35	0,1	19,2	22			302 302
Пом. № 2.1 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C													2801
ДП	С	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	20			
ВС	С	3,60	3,60	1	6,60	6,36	0,35	0,1	14,4	20			457 0,5 158,3 5539 2 532 575 88
ВС	З	6,00	3,60	1	0,00	21,60	0,35	0,1	19,2	20			286 286
Пом. № 2.2 КЛАСНА СТАЯ - 22°C													948
ДП	С	2,75	2,40	3	0,00	19,80	1,70	0,1	10,3	22			
ВС	С	9,00	3,60	1	19,80	12,60	0,35	0,1	25,2	22			1444 0,5 158,3 5856 2 532 1817 184
Пом. № 2.3 КЛАСНА СТАЯ - 22°C													2001
ДП	С	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	22			
ВС	С	6,00	3,60	1	13,20	8,40	0,35	0,1	19,2	22			963 0,5 158,3 5856 2 532 1211 123
Пом. № 2.4 КЛАСНА СТАЯ - 22°C													1334
ДП	З	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	22			
ВС	З	6,05	3,60	1	13,20	8,58	0,35	0,1	19,3	22			919 0,5 158,3 5856 2 532 1167 120
Т	-	6,00	2,88	1	0,00	17,28	0,25	0,1	17,26	22			168 168

Пом. № 2.5 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	З	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	22		
ВС	З	6,45	3,60	1	13,20	10,02	0,35	0,1	20,1	22		532 1167
Т	-	6,45	6,00	1	0,00	38,70	0,25	0,1	24,9	22		140 376
												1684
Пом. № 2.6 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C												
ДП	С	2,65	2,40	1	0,00	6,36	1,70	0,1	10,1	20		
ВС	С	5,33	3,60	1	6,36	12,83	0,35	0,1	17,86	20		532 556
ДП	И	2,75	2,30	1	0,00	6,33	1,70	0,1	10,1	20		178
ВС	И	3,52	3,60	1	6,33	6,35	0,35	0,1	14,24	20		553
Т	-	5,33	3,52	1	0,00	18,76	0,25	0,1	17,7	20		88 173
												1548
Пом. № 2.7 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	З	2,75	2,30	2	0,00	18,08	1,70	0,1	10,1	22		
ВС	З	8,87	3,60	1	18,98	12,96	0,35	0,1	24,04	22		532 1685
Т	-	8,87	5,20	1	0,00	46,12	0,25	0,1	28,14	22		181 448
												2314
Пом. № 2.8 КАНЦЕЛАРИЯ - 22°C												
ДП	И	2,75	2,30	1	0,00	6,33	1,70	0,1	10,1	22		
ВС	И	3,47	3,60	1	6,33	6,17	0,35	0,1	14,14	22		532 583
ВС	Ю	5,20	3,60	1	0,00	18,72	0,35	0,1	17,6	22		90
Т	-	5,20	3,47	1	0,00	18,04	0,25	0,1	17,34	22		249 175
												1097
Пом. № 2.9 ФОАЙЕ СЪС СЪЛЪБИЩЕ - 20°C												
ДП	И	2,65	2,40	2	0,00	12,72	1,70	0,1	10,1	20		
ВС	И	5,88	3,60	1	12,72	8,45	0,35	0,1	18,96	20		880 532 1112
ДП	З	1,80	2,20	2	0,00	7,92	1,70	0,1	8	20		117
ВС	З	5,75	3,60	1	7,92	12,78	0,35	0,1	18,7	20		523 712
												169
												2111
Пом. № 2.10, 11, 12, 13, 14, 15 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	И	2,70	2,40	2	0,00	19,44	1,70	0,1	10,2	22		
ВС	И	9,00	3,60	1	19,44	12,96	0,35	0,1	25,2	22		1418 532 1788
												190
												1977
Пом. № 2.16 ТОВАЛЕТНА МОМЧЕТА - 20°C												
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20		
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20		445 532 562
												61
												622
Пом. № 2.17 ТОВАЛЕТНА МОМЧЕТА - 20°C												
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20		
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20		115 532 562
												61
												622
Пом. № 2.19 СЪЛЪБИЩНА КЛЕТКА - 20°C												
ВС	И	4,80	3,60	1	0,00	17,28	0,35	0,1	16,8	20		
ДП	Ю	2,30	2,70	2	0,00	12,42	1,70	0,1	10	20		240 532 240
ВС	Ю	10,00	3,60	1	12,42	23,58	0,35	0,1	27,2	20		781 1017
ВС	З	4,80	3,60	1	0,00	17,28	0,35	0,1	16,8	20		297 229
												1782
Пом. № 2.20 КОРИДОР - 20°C												
ДП	З	1,80	2,20	12	0,00	47,52	1,70	0,1	8	20		
ВС	З	60,00	3,60	1	47,52	168,48	0,35	0,1	127,2	20		3138 532 4275
												2229
												6504
Пом. № 2.21 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C												
ДП	Ю	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,70	0,1	5	20		
ВС	Ю	3,00	3,60	1	1,50	9,50	0,35	0,1	13,2	20		94 532 155
Т	-	3,00	6,30	1	0,00	18,90	0,25	0,1	18,6	20		117 174
												446
Пом. № 2.22 КАНЦЕЛАРИЯ - 22°C												
ДП	Ю	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	22		
ВС	Ю	6,00	3,60	1	13,20	8,40	0,35	0,1	19,2	22		875 532 1124
												112
												1235
Пом. № 2.23 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C												
ДП	Ю	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	20		
ВС	Ю	3,00	3,60	1	6,60	4,20	0,35	0,1	13,2	20		415 532 533
												53
												586
Пом. № 2.24 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	Ю	2,75	2,40	2	0,00	13,20	1,70	0,1	10,3	22		
ВС	Ю	6,00	3,60	1	13,20	8,40	0,35	0,1	19,2	22		875 532 1124
												112
												1235
Пом. № 2.25 ХРАНИЛИЩЕ - 20°C												
ДП	Ю	2,75	2,40	1	0,00	6,60	1,70	0,1	10,3	20		
ВС	Ю	3,73	3,60	1	6,60	6,83	0,35	0,1	14,66	20		415 532 533
ВС	З	6,00	3,60	1	0,00	21,60	0,35	0,1	19,2	20		86 286
												905
Пом. № 2.26 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	З	2,80	2,40	1	0,00	6,72	1,70	0,1	10,4	22		
ВС	З	3,60	3,60	1	6,72	6,24	0,35	0,1	14,4	22		468 532 593
												87
												680

Пом. № 3.1 АРТ СТУДИО - 22°C												
ДП	С	2,75	1,90	2	0,00	10,45	1,70	0,1	9,3	22		
ВС	С	9,50	3,60	1	10,45	23,75	0,35	0,1	26,2	22		
ВС	И	4,40	3,60	1	0,00	15,84	0,35	0,1	16	22		
ВС	З	9,28	3,60	1	0,00	33,41	0,35	0,1	25,76	22		
Т	-	6,70	9,50	1	0,00	63,65	0,25	0,1	32,1	22		
												619
Пом. № 3.2 ФОАЙЕ СЪС СЪБЛИЩЕ - 20°C												
ДП	И	2,65	2,40	2	0,00	12,72	1,70	0,1	10,1	20		
ВС	И	11,30	3,60	1	12,72	27,96	0,35	0,1	29,8	20		
ДП	З	1,80	2,20	1	0,00	3,96	1,70	0,1	8	20		
ВС	З	6,45	3,60	1	3,96	19,26	0,35	0,1	20,1	20		
Т	-	8,65	9,50	1	0,00	82,18	0,25	0,1	36,3	20		
												758
Пом. № 3.3, 4, 5, 6, 7, 8 КЛАСНА СТАЯ - 22°C												
ДП	И	2,70	2,40	3	0,00	19,44	1,70	0,1	10,2	22		
ВС	И	9,60	3,60	1	19,44	12,96	0,35	0,1	25,2	22		
Т	-	9,00	6,20	1	0,00	55,80	0,25	0,1	30,4	22		
												1418
												190
												542
Пом. № 3.9 ТОВАЛЕТНА МОМЧЕТА - 20°C												
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20		
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20		
Т	-	3,09	4,12	1	0,00	15,20	0,25	0,1	14,26	20		
												445
												61
												114
Пом. № 3.10 ТОВАЛЕТНА МОМЧЕТА - 20°C												
ДП	И	2,68	2,40	1	0,00	6,43	1,70	0,1	10,16	20		
ВС	И	3,00	3,60	1	6,43	4,37	0,35	0,1	13,2	20		
Т	-	3,00	4,13	1	0,00	12,39	0,25	0,1	14,26	20		
												445
												61
												114
Пом. № 3.12 СЪБЛИЩНА КЛЕТКА - 20°C												
ДП	И	4,80	3,60	1	0,00	17,28	0,35	0,1	16,8	20		
ВС	Ю	2,30	2,70	2	0,00	12,42	1,70	0,1	10	20		
ВС	Ю	10,00	3,60	1	12,42	23,58	0,35	0,1	27,2	20		
Т	-	4,80	3,60	1	0,00	17,28	0,35	0,1	16,8	20		
												240
												781
												1017
												297
												229
												443
Пом. № 3.13 КОРИДОР - 20°C												
ДП	З	1,80	2,20	12	0,00	47,52	1,70	0,1	8	20		
ВС	З	60,00	3,60	1	47,52	168,48	0,35	0,1	127,2	20		
Т	-	60,00	3,36	1	0,00	201,60	0,25	0,1	128,72	20		
												3128
												2229
												1859
												8363

