




ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
 Специалист: *инж. Р. Хорелкова*
 Дата: 08-09-2015
 Изп. директор: *[Signature]*

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Въздуховодите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън А2
2. Монтажа на въздуховоди и вентилационните съоръжения да се изпълни плътно по таванската плоча на помещението, в което се монтира
3. Отворите в стени и плочи около преминаващите въздуховоди и технологични проводни да се замонолитят (оплътняват) със строителни продукти с клас по реакция на огън А2.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 Гл. архитект: *[Signature]*
 Доклад за оценка за съответствие
 на проекта
 от: *Гарант-Инвест*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 03118
 инж. НЕЛИ
 ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА
[Signature]
 ПОЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
 ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА
 ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТКА
 НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДА
 НЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА
 С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ:

СХЕМИ ВЕНТИЛАЦИЯ

М ---

Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев	<i>[Signature]</i>	Част : ОВ
Проектант	инж. Н.Батолска		Фаза: РИП
ОВ:			Чертеж №: 9.4 / 9
			Дата: 11.2014г.