




ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ

Гл.архитект.....
Доклад за оценка за съответствие
от.....

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSC
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Специалист: Иван Р. Хорска
Дата: 11.09.2015 Изп. директор: Иван Р. Хорска

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Въздуховодите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън A2
2. Монтажа на въздуховоди и вентилационните съоръжения да се изпълни плътно по таванската плоча на помещението в което се монтира.
3. Отворите в стени и плочи около преминаващите въздуховоди и технологични проводни да се замонолитят (оплътняват) със строителни продукти с клас по реакция на огън A2.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03118
инж. НЕЛИ
ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ			
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТКА НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"			
ЧЕРТЕЖ:		СХЕМИ ВЕНТИЛАЦИЯ	
Представяващ ДЗЗД		Валентин Денев	М ---
Проектант		инж. Н.Батолска	Част : ОВ
ОВ:			Фаза: РИП
			Чертеж №: 9.5/9
			Дата: 11.2014г.