




1. Запитвател:	6. Гео:
2. Архитектур:	7. Проектант:
3. Инженеринг:	8. Визуализация:
4. Експерт:	9. ПБЗ:
5. ВнК:	10. Ход:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 1267

инж. ЛОРА

ИВАНОВА БОСТАНДЖИЕВА

/дата/

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

Материали:

Позиция 1- тръба
 Ф57-Ф133 ФДxS БДС 6007-80
 А20 БДС 6111-80

Ф159-Ф426 ФДxS БДС 14479-78
 ВСm3cn БДС 2592-71

Позиция 2- стоманен диск-
 АСm3 БДС 2592-71

Забележка:

Стенният салник тип "А" се залага в кофража преди изливане на бетона.

САЛНИК ТИП "А"

D	Dy	D1	D2	δ	s
57	50	58	260	10	3.5
76	65	78	280	10	4
89	80	90	290	10	4
108	100	110	300	10	4
133	125	135	340	10	4
159	150	161	360	10	6
219	200	222	430	10	6
273	250	273	500	10	6
325	300	327	550	10	6
426	400	422	620	10	6

ОБЕКТ:	"Водоснабдяване с. Главатарци - II етап"
ПОДОБЕКТ:	НР V=200м3
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Кърджали
ПРОЕКТАНТ:	инж. Любен Бостанджиев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТ СОБНОСТ

Регистрационен № 04194

инж. ЛЮБЕН

ПАНАЙОТОВ БОСТАНДЖИЕВ

Подпис: _____

Валидно удостоверение за извършване на професионална дейност за последната година

ЧЕРТЕЖ:	САЛНИК ТИП "А"		
ЧАСТ:	СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА	Чертёж No.:	3
ДАТА: 2017	ФАЗА: РП	МАЩАБ: 1:100	

СЪГЛАСУВАЛИ:

СК:	Геодез:	Геодез:	ПБЗ:
ПБ:	Пусо:		