

Горна армировка



1. Ноклона 0,5% да се осъществи с цим. замазка в два пласта 1:2 – 1,5 см и 1:1 – 0,5 см.
2. Замазка в два пласта 1:2 – 1,5 см и 1:1 – 0,5 см на околните стени отвътре и разделителната стена
3. Замазка един пласт 1:2 – 1 см на циркуляционните стени от двете страни, околни стени отвън и отвътре на входа за водната камера.
4. Покривната плоча отгоре се измазва с цим. замазка в два пласта: 1:2 – 1,5 см и 1:1 – 0,5 см, а върху нея с два пласта горещ битум.
5. При направата на циментовите замазки да се използва задължително сулфатостойчив портландцимент: CEM I 42,5 R – SR 5
6. Преди направата на обратния насип, да се изпълнят два слоя мазана битумна хидроизолация.
7. При направата на бетона за носещата конструкция на съоръжението, да се използва задължително сулфатостойчив портландцимент: CEM I 42,5 R – SR 5
8. Сухата камера е по индивидуален проект
9. Материали: подложан бетон C8/10 (B10), бетон C16/20 (B20), арм. стомана B235 (A') и B420 (AII)

ОБЕКТ:	"Водоснабдяване с. Главаторци II етап"		
ПОДОБЕКТ:	НР V=200м3		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Кърджали		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Любен Бостанджиев		

 Специя: КСС Часта на проект: по удостоверение за ППР	ДОМАНА НА ИНЖЕНЕРНО-А ВЪВЕДИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЛЪНА НА ПРОЕКТАТА ПРАВОПОСЛОБНОСТ Регистрационен No: 04194 инж. ЛЮБЕН ПАНАЙОТОВ БЪЛТАНДИЖЕВ Датум:  ВЪВЕДИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ППР ЗА ПЕРВА ГОДИНА		
	Чертеж No.: 5		

ЧЕРТЕЖ:	Резервоар водоснабдителен двукмерен правоъглен - полезен обем 200м3 АРИМИРОВАКА НА ДЪНО И СТЕНИ-ВОДОЗЕМНА ШАХТА		
ЧАСТ:	СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА		Чертеж No.: 5
ДАТА: 2017	ФАЗА: РП	МАЩАБ: 1:50	

СЪГЛАСУВАЛИ:			
СК:		Геод.:	Геол.:
ПБ:		ПУСО:	