









Забележки:
 1. Материали В15 и Ст АІ и АІІІ
 2. Ст.бет.пояси да се армират с 4N12 прави и стремена Ø65x110 през 20см



Дъно



Забележка към стена 1:
 армировката в зоната на тръбите

да се изреже

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 09109
 Секция: ВС
 Част на проекта: по удостоверение за ПП
 Подпис: *Ф. Мустафа*
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 03103
 Секция: ВС
 Част на проекта: по удостоверение за ПП
 Подпис: *Стойчо*
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Конструкции
 Водомерна шахта М 1:25

Възложител: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 ОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ГЛАВАТАРЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 първи етап: Довеждащ водопровод
 втори етап: Напорен резервоар 200м³
 Проектант: инж. Ф. Мустафа, инж. Ст. Стоев
 част:ВиК фаза:ТП 2017 г ЧЕРТ.13.2
 Част: Технологична