

Табло въграден монтаж
тип MiniPragma, 12 модула

PT-1C-1

ПВ 3x1.5 mm2
ПВ 3x2.5 mm2
ПВ 3x4 mm2

Токов кръг	No	ЕВ	2	3	4	5	6	7	8	9	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	8	16	22	25	25	—	—	—	—	95
Конт. излаз	бр.	—	—	—	—	—	—	8	8	—	16
Инст. мощност	kW	0.064	0.576	0.837	0.460	0.460	0.460	2.000	2.000	3.000	11.995
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ПОМПА 107	ПОМПА 108	ПОМПА 109	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Pp=11.995kW Ip=18.83A

ЛЕГЕНДА

- I 3P 32A — Мощностен разединител I, триполюсен, 32A
- C60N C, 1P 6A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба C, 1P, 6A, еднополюсен
- C60N D, 1P 16A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба D, 1P, 16A, еднополюсен

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.



За Инвеститора:	ПОДПИС:	ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
	ИМЕ:	ОДОБРЯВАМ
	Гл. архитект:	22/09/2014
До изд. за съгласие за съответствие Оперативен проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и носи отговорност за достоверността на данните, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган		
This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD		
		АРХКОН ПРОЕКТ ООД ARCHCON PROJECT LTD ул. "Ястребец" 9 б.х.2 от.б 1680 СОФИЯ e-mail: archconproject@abv.bg мех. 02/963 00 25 факс 02/866 39 57
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ		
ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5	
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков	
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева	
ЧАСТ	Електро	фаза РП мащаб
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-1C-1	дата 12.2014 чертеж: 15/29
съгласували:	подпис:	
Архитектура	арх. П. Русев	
Конструктивна	инж. И. Маричова	
ПБЗ	инж. И. Маричова	
В и К	инж. Кр. Ракъджиева	
ОВ и К	инж. Д. Ангелова	
Технология	инж. Д. Ангелова	
ЕЕ	инж. Д. Ангелова	
Геодезия	инж. Н. Ялъмов	
Пътна	инж. М. Иванова	
ПБ	инж. В. Стоянов	
ПУСО	инж. В. Стоянов	
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова	