

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДРЕДБАМ
За Инвеститора
Порядък на изготвяне
Име: *А. Димитров*
Допълнителна информация за отговорност
от: *А. Димитров*

ARCHCON PROJECT LTD
ARCHCON PROJECT LTD
АРХОН ПРОЕКТ
ул. "Тракия" 9, 612 0м.б.
1800 00968
e-mail: archconproject@abv.bg
тел: 02/963 00 25
факс: 02/866 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Обект: Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "П.К.Яворов" в град Кърджали, УПИ I - 486, кв. 21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали идент. № 40909.102.128.5

ПРОЕКТАНТ: инж. Д. Ангелова
УТВЕРДИТЕЛ: арх. В. Ракджиева
ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ
Дата: 12.2014
Чертеж: 3/6
Подпис: *Д. Ангелова*
Съгласували:
Конструктивна: инж. И. Марикова
В и К: инж. И. Марикова
Електро: инж. Кр. Ракджиева
Архитектура: арх. П. Рузов
Технология: инж. Д. Ангелова
ЕЕ: инж. Д. Ангелова
Геодезия: инж. Н. Янкова
Пътна: инж. М. Иванова
ПБ: инж. В. Стоянов
ПУСО: инж. В. Стоянов
Паркостроителство: ланд. арх. В. Симеонова

- Забележка:
- Отопителните тела са от чугунени глйдери тип "Колор"
 - Толщинните товари по монтираните радиатори за страдата - 386760Вт.
 - Толщинните товари след монтиране на регулираща арматура в котелното за страдата - 311090Вт.
 - Цялата тръбна мрежа е съществувала и се запазва без промяна, предвидено е промиване на цялата инсталация до потичане на бистра вода.
 - Отопителните тела са съществували и ще се запазват без промяна.
 - Толщинните товари по монтираните радиатори за етаж са - 70320кВт.
 - Толщинните товари след монтиране на регул. термовентили - 56780кВт.

ЛЕГЕНДА:

- стени и врати, които се развалят
- стени и врати, които се зазидват
- нови стени и врати

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01418
ИНЖ. ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
ПЪРВА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТООБНОСТ

411 Номер на помещението
22° Температура на помещението
ЧР 500/160/60-15 1800/1440Вт
ЧР - чугунен радиатор
160 - ширина радиатор
60 - дължина на глйдер
15- брой глйдери
1800/1440Вт - 1800Вт-г- монтирани топлинни мощности
- 1440Вт-г- топлинни мощности след с понижение

