ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект.....................
.....................г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от.....................

БЛОК "А"
БЛОК "Б"
БЛОК "В"
ОСНОВИ НА ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН
ТОА
физкултурен салон
КЛАСНА СТАЯ C.27 22°C
РАБОТИЛНИЦА C.28 22°C
РАБОТИЛНИЦА C.29 22°C
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ C.30 25°C
ПОМЕЩЕНИЕ ИНВЕНТАР
КОРИДОР C.31 20°C
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
9ст.15,5/32
12ст. 15,8/32
-5,00
-3,60
ИНСТАЛАЦИОННО
ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО
КОРИДОР C.26 20°C
ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА C.25 20°C
ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА C.24 20°C
КОРИДОР
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ C.23 25°C
СТАЯ НА ОГНЯРА C.22 22°C
КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ
Подземен (вкопан) резервоар 30 куб.м. за нафта за котелното
РАБОТИЛНИЦА C.21 22°C
КОРИДОР C.14 20°C
БАНЯ C.16 25°C
C.17 20°C
C.18 20°C
C.19 25°C
C.20 22°C
ПРЕДДВЕРИЕ C.15 20°C
СЪБЛЕКАЛНЯ КУХН. ПЕРСОНАЛ ЖЕНИ
ПРЕДДВЕРИЕ
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА C.14 20°C
12ст. 16,7/30
5ст. 16/30
СКЛАД ИНВЕНТАР
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТДИХ НА КУХН. ПЕРСОНАЛ C.13 22°C
КОРИДОР C.12 20°C
-0,80
ТОПЛА КУХНЯ C.9 20°C
СТУДЕНА КУХНЯ C.11 22°C
9ст. 16,2/30
4ст. 16,2/30
-0,90
0,55
+1,55
ПРИЕМНО ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКТИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ C.10 22°C
ИЗМИВАНЕ НА КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ
ПОДГОТВИТЕЛНА МЕСО
ПОДГОТВИТЕЛНА ПТИЦИ
ПОДГОТВИТЕЛНА РИБА
ПОДГОТВИТЕЛНА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
СКЛАД АМБАЛАЖ
СКЛАД СУХИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
АГРЕГАТНО
ЧИСТАЧНО
15ст. 16,3/30
СТОЛОВА C.8 22°C
БЮФЕТ УЧИТЕЛИ C.1 22°C
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ БЮФЕТ УЧИТЕЛИ C.2 20°C
ТОАЛЕТНА МОМИЧЕТА C.3 20°C
ТОАЛЕТНА МОМЧЕТА C.4 20°C
УМИВАЛНЯ C.5 20°C
КОРИДОР C.6 20°C
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА C.7 20°C
-0,65
15AL500 1800
10AL500 1200
10AL500 1250
20AL500 2500
20AL500 2400
15AL500 1875
25AL500 3125
22AL500 2750
22AL500 2640
10AL500 1100
5AL500 550
Dy80
Dy65

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект
23/09/2015 г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „Тодес Консулт“ ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКА
1. Всички радиатори са окомплектовани с термостатичен радиаторен вентил, секретен вентил и обезвъздушител.
2. Отоплителните тела да се свържат по схемата горе-долу с полиетиленова тръба с алуминиева вложка 16/2, захваната с адаптор (ракор) за стоманените съществуващи анщлуси.
3. Неозначената арматура е с диаметъра на тръбопровода, на който се монтира.
4. Всички товари са във W.
5. Тръбната мрежа е оразмерена за 70°/50° C.
6. Всички неозначени наклони на новите тръби да са min 3/1000.

"ТОДЕС КОНСУЛТ" ЕООД
ЕИК 108686562
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0014/04.03.2013г.
Подпис:..................... Дата: 2015 Управител:.....................
/инж. Рефзи Тахир/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03118
инж. НЕЛИ ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА
/подпис/
КИИП
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" В УПИ I, КВ.260 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДМM КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: **Разпределение коти -5.00, -3.60 и -0,80 отопление** **М 1:100**

Представляващ ДЗЗД		Валентин Денев	Част : ОВ
Съгласували	Архитектура	арх. Св. Герганов	Фаза: РИП
	Конструкции	инж. А. Петрова	
	Паркоустройство	л.арх. Д. Денева	Чертеж №: 1 / ОВ
	ВиК	инж. Д. Дишев	
	Електро	инж. М. Симеонов	Дата: 11.2014г.
	ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
	Геодезия	инж. В. Русанов	